



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

/náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 29/24

CJ MML 449877/24

Vyřizuje / telefon

Ing. Petra Ošťádalová/

485 243 222

V Liberci dne

22.11.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„BD Na Valech – Vrchlického – odstranění vlhkosti objektu“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpověď na dotaz vznesený dodavatelem v rámci výše uvedené zakázky, a to:

Dotaz č. 1

Prosím o upřesnění k položce 86 - ventilační turbína. Dále o specifikaci turbíny, montáže a s tím souvisejícími pracemi.

Odpověď č. 1

Ventilační turbína bude sloužit k odvětrání sklepních prostor. Turbína bude uchycena na komínu. Položka zahrnuje kompletní dodávku a montáž turbíny na komín. Turbína bude hnědá RAL 8017, sací výkon při 8 km/h je 165 m³/h, průměr potrubí 203 mm. Turbína se skládá z hlavice, stavitelného krku a základny. Hlavice má ložiska s teflonovými pouzdry. Turbína má osmihrannou základnu.

Dotaz č. 2

V rozpočtu nejsou žádné položky týkající se vybourání a likvidace sklepních kójí.

Odpověď č. 2

Bourání a likvidace sklepních kójí není zahrnuta v projektu a rozpočtu, protože sklepní kóje budou zůstat.

Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do 28. 11. 2024 do 10:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>.

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce