



ROZVADĚČ PRO MONTÁŽ POD OMÍTKU 400V / 125A, MIN. KRYTÍ IP 43  
(PŘÍPRAVA PRO 160 MODULŮ, REZERVA PRO PLÁNOVANOU REKONSTRUKCI KUCHYŇSKÉHO BLOKU)

Pi - 147,2kW

SÍŤ : 3/N/PE AC 50 Hz, 400/230V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
základní (před nebezpečným dotykem živých částí) - izolací, kryty,  
při poruše (před nebezpečným dotykem neživých částí v případě poruchy) - automatickým odpojením od zdroje  
jistíči a pojistkami  
- zvýšená: ochranným pospojováním a proudovým chráničem

Elektro

Petr Kudera

MÍSTO:	Základní škola Vrchlického, Vrchlického 17, Liberec 13	PROJEKTANT:	PETR KUDERA Krásná 72,468 21 Bratříkov tel. 774 22 66 50, IČO: 148 30 353	
INVESTOR:	Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec	ST.Ú.:	Liberec	AKCE:
STUPEŇ:	Rekonstrukce elektrické instalace NN ZŠ			
FORMÁT:	DATUM:	03/2017	ČÁST:	ELEKTROINSTALACE NN
6A4	VYPRACOVAL:	Petr Kudera	AKCE:	
	KONTROLOVAL:			
	STANDART:	ČSN		
			OKRUHOVÝ ROZVADĚČ "R1" (1.PP)	E12