



ROZVADĚČ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 400V/63A, TŘ.I, MIN. KRYTÍ IP 30  
POČET MODULŮ: MIN. 72

SIŤ : 3/N/PE AC 50 Hz, 400/230V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- základní (před nebezpečným dotykem živých částí) - izolací, kryty,
- při poruše (před nebezpečným dotykem neživých částí v případě poruchy) - automatickým odpojením od zdroje jističi a pojistkami
- zvýšená: ochranným pospojováním a proudovým chráničem



|  |             |       |  |   |             |
|--|-------------|-------|--|---|-------------|
| MÍSTO: Základní škola Vrchlického, Vrchlického 17, Liberec 13  |             |       | PROJEKTANT: PETR KUDERA<br>Krásná 72, 468 21 Bratřikov<br>tel. 774 22 66 50, IČO: 148 30 353 |   |             |
| INVESTOR: Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec |             |       | AKCE: Rekonstrukce elektrické instalace NN ZŠ  |   |             |
| ST.Ú.: Liberec   |             |       |  |   |             |
| STUPĚŇ: Dokumentace pro realizaci                              |             |       |  |   |             |
| FORMÁT:  |             | DATUM | 03/2017  | ČÁST: ELEKTROINSTALACE NN<br><br>AKCE: OKRUHOVÝ ROZVADĚČ "R3.1A" (1.NP) | MĚŘITKO:    |
| 4A4<br><br>841 x 297   | VYPRACOVAL  |       | Petr Kudera  |   | Č. VÝKRESU: |
|  | KONTROLOVAL |       |  |   |             |
|  | STANDART    |       | ČSN  |   |             |
|  |             |       |  |   | E17         |