






Značka	Typ:	Název:
	KU 68	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1901, POD PRÍSTROJE
	KPR 68	KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1901, POD PRÍSTROJE
○	KU 68 - 1902	KRABICE OBOJSMÁ S VÍCEM SKŘEPI, KRAČKOVANÍ, IČ 20
○	KO97/5	KRABICE OBOJSMÁ S VÍCEM A SVORKOVNÍ, IČ 20
♂		SPÍNACÍ KOLEBKOVÝ, RAZENÍ 1, 250V AC, 10A, IČ 20
♂		SPÍNACÍ KOLEBKOVÝ, RAZENÍ 5, 250V AC, 10A, IČ 20
♂		SPÍNACÍ KOLEBKOVÝ, RAZENÍ 6, 250V AC, 10A, IČ 20
♂		SPÍNACÍ KOLEBKOVÝ, RAZENÍ 7, 250V AC, 10A, IČ 20
♂		OVLÁDAČ ZAPÍNAČI, 250V AC, 10A, IČ 20

		SPÍNAČ KOLÉBKOVÝ, ŘAZENÍ 1, 250V AC, 10A, IP 20
		SPÍNAČ KOLÉBKOVÝ, ŘAZENÍ 5, 250V AC, 10A, IP 20
		SPÍNAČ KOLÉBKOVÝ, ŘAZENÍ 6, 250V AC, 10A, IP 20
		SPÍNAČ KOLÉBKOVÝ, ŘAZENÍ 7, 250V AC, 10A, IP 20
		OVLADAČ ZAPÍNAČI, 250V AC, 10A, IP 20

poznámka:tělocvična je přes dvě patra

SIT : 3/N/PE, AC 50 Hz, 400/230V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- základní (před nebezpečným dotykem živých částí) - izolací, kryty,
- při poruše (před nebezpečným dotykem neživých částí v případě poruchy) -
- automatickým odpojením od zdroje jističi a pojistkami
- zvýšená: ochranným pospojováním a proudovým chráničem

		PROJEKTOVATEL: PETR KLIZENKA Křižová 72, 468 21 Graftčív mob. 774 24 36 00, 740 149 30 903	
MÍSTO: Zakázka: Okružní Vojenčického, Vrchlického 17, Liberec 15 ÚVODNÍ: Stojatými místy Liberec, Nám. Dr. Beneše 1, Liberec STUPNĚ: 150000 11.01.2016		NÁZEV: Rekonstrukce elektrické instalace NN ŽS	
FORMÁT: A4 24A4 178 x 241	Dátum: 03.03.2017 PRŮVODČÍ: Petr Kadeřábek PROJEKTOVATEL: STANISLAV ČERNÝ	Dát: 03.03.2017 VOJ: 2.N.P. SVĚTLNÉ OBVODY	MĚŘITVO: 1:100 Č. VÝKRESU: E5