



ROZVADĚČ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ 400V/63A, TŘ.I, MIN. KRYTÍ IP 30
POČET MODULŮ: MIN. 72

SÍŤ : 3/N/PE AC 50 Hz, 400/230V / TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
- základní (před nebezpečným dotykem živých částí) - izolací, kryty,
- při poruše (před nebezpečným dotykem neživých částí v případě poruchy) -
atomatickým odpojením od zdroje jističi a pojistkami
- zvýšená: ochranným pospojováním a proudovým chráničem

| | | | |
|------------|--|-------------|---|
| | | | |
| MÍSTO: | Základní škola Vrchlického, Vrchlického 17, Liberec 13 | | PROJEKTANT: |
| INVESTOR: | Statutární město Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec | | PETR KUDERA Krásná 72,468 21 Bratřikov tel. 774 22 66 50, IČO: 148 30 353 |
| ST.Ú.: | Liberec | | AKCE: |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro realizaci | | Rekonstrukce elektrické instalace NN ZŠ |
| FORMÁT: | DATUM: | 03/2017 | ČÁST: |
| 5A4 | VYPRACOVAL: | Petr Kudera | ELEKTROINSTALACE NN |
| 1050 x 297 | KONTROLOVAL: | | AKCE: |
| STANDART: | ČSN | | OKRUHOVÝ ROZVADĚČ "R3.3A" (3.NP) |
| | | | MĚŘITKO: |
| | | | C. VÝKRESU: |
| | | | E23 |