



POZNÁMKA :
KABELOVÉ ŽLABY JSOU VEDENY VE DVOU PATRECH NA SEDMU. JEDNO PATRO JE URČENO PRO DATOVÉ ROZVODY (VÝKRES Č."Z2"), DRUHÉ PATRO PRO SILOVÉ ROZVODY A ROZVODY ROZHLASU (VÝKRES Č."Z3").
VÝPIS MATERIÁLU UVEDENÝ NA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESECH JE NUTNO BRÁT KOMPLEXNĚ, PROTOŽE NĚKTERÝ MATERIÁL JE PRO OBĚ PATRA ŽLABŮ SPOLEČNÝ.
Z TOHOTO DŮVODU JE ŽÁDOUCÍ, ABY BYLY KABELOVÉ ŽLABY INSTALOVÁNY JEDNOU FIRMOU, NEBO DVĚMI FIRMAMI, KTERÉ MUSÍ ÚČZE KODEROVAT.
KABELOVÉ ŽLABY MUSÍ BÝT ZAHRNUTY DO SYSTÉMU OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ BUDOVY VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-54 ED.3.