



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

## Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka PR/DS 14/24 CJ MML 478865/24	Vyřizuje / telefon Ing. Štěpán Ovádek /485 243 220	V Liberci dne 19.12.2024
Počet listů 2	Počet příloh 0	Počet listů příloh 0	

## Vysvětlení zadávací dokumentace I.

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

### „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Heřmánkova, obnova po IS“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 18. 12. 2024)**

#### **Dotaz č. 1**

*V příloze č. 3 zadávací dokumentace (Smlouva o dílo) je v čl. 3. odst. 3.3.2 uvedeno, že mezi činnosti související s realizací díla patří také příprava, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.*

*Dotaz č. 1a: Bude zadavatel skutečně požadovat od zhotovitele podklady a doklady pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí?*

*Dotaz č. 1b: Pokud bude zadavatel od zhotovitele požadovat podklady a doklady pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, žádáme o informaci konkrétně jaké podklady a doklady bude požadovat.*

### **Informace zadavatele k dotazu č. 1**

Vámi uváděný článek je standardní součástí smluv o dílo zpracovaných ze strany zadavatele. V tomto případě není podmínkou realizace předmětu této veřejné zakázky stavební povolení. V návaznosti na tuto skutečnost nebude tedy ani provedeno kolaudační rozhodnutí. Zadavatel tedy nebude požadovat od zhotovitele podklady a doklady pro podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.

### **Dotaz č. 2**

*V příloze č. 3 zadávací dokumentace (Smlouva o dílo) je v čl. 3. odst. 3.3.2 uvedeno, že mezi činnosti související s realizací díla patří také výroba, instalace 1 ks informační tabule dle pokynů objednatele. Žádáme zadavatele o doplnění specifikace informační tabule (materiál, rozměry, kotvení apod.), popř. dalších pokynů objednatele k výrobě a instalaci informační tabule.*

### **Informace zadavatele k dotazu č. 2**

Banner (plachta) 2100x2200 mm, zdvojený lem a očka. Baner bude připevněn na oplocení staveniště, aby byl viditelný.

### **Dotaz č. 3**

*Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o výsledky rozborů asfaltových směsí, které mají být odstraněny, na přítomnost PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků). Zatřídění asfaltových směsí na základě těchto rozborů je rozhodující pro stanovení ceny za skládkovné, případně recyklaci asfaltových směsí, a je proto důležité je poskytnout uchazečům již ve fázi přípravy nabídky.*

### **Informace zadavatele k dotazu č. 3**

Zadavatel nemá požadovaný rozbor asfaltových směsí k dispozici. Zadavatel tedy žádá všechny dodavatele, aby u asfaltových směsí v případě jejich skládkování stanovili cenu dle třídy ZAS – T4. Na tuto skutečnost je v rozpočtu v části SO 000 uvedena položka č. 14.

### **Dotaz č. 4**

*Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o vyjádření dotčených orgánů státní správy a stavební povolení.*

### **Informace zadavatele k dotazu č. 4**

Jedná se o celoplošnou opravu komunikace, která nepodléhá stavebnímu povolení, a tedy nejsou ani nutná vyjádření dotčených orgánů státní správy.

## **Dotaz č. 5**

*V příloze č. 5 zadávací dokumentace (projektová dokumentace) jsme zjistili, že dokument B\_SOUHRNNÁ\_TECH\_ZPRÁVA obsahuje pouze titulní list s rozpiskou a chybí vlastní text dokumentu. Žádáme zadavatele o doplnění přílohy č. 5 zadávací dokumentace o textovou část tohoto dokumentu.*

## **Informace zadavatele k dotazu č. 5**

Vámi požadovaná textová část dokumentu je součástí přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace (Projektová dokumentace) jako samostatný soubor pod názvem „A\_B\_PRUVODNI\_ZPRAVA\_MK\_HERMANKOVA“.

**Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna, tj. končí dnem 14.01.2025 v 10:00 hodin.**

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele: .....

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.  
primátor města Liberec