

LEGENDA:

RIS	PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
RE	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
RH	HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU
RP	ROZVADĚČ PRO 2.NP
RTV	ROZVADĚČ TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ
RMaR	ROZVADĚČ MaR
RAC	ROZVADĚČ FVE AC

Rozvaděče jsou provedeny, jako nástěnné a zapuštěné.
Rozvodná soustava NN: 3+PEN/3+PE+N 400/230V, 50Hz, TN-C, TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Provedení měření musí odpovídat technickým podmínkám připojení distributora sítě.

akce	Technikův pavilon +−0,000=372.6 m.n.m
místo	k.ú. Liberec, p.č 1393
stupeň pd	dokumentace pro provedení stavby
investor	Statutární město Liberec nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ: 00262978 DIČ: CZ 00262978
zhotovitel	Kancelář architektury města nám: Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zodp.projektant	Ing. Tomáš Novotný
vypracoval	Ing. Adrian Mikloš, Ing. Tomáš Kořínek
datum	09 2024
D.1.4.4a	Elektroinstalace −stavební řešení SO 001
	SO 001 stavební úpravy
výkres	Blokové schéma rozvaděčů
měřítko	
číslo	b09 paré