


# Rozvaděč R-Mar - prostorově oddělená část slaboproudu - 1. část

řídící jednotka a rozšiřovací moduly systému budou umístěny na DIN liště v rozvaděči



Rozzaďeď min. 165 M, nařlřný, břlý  
Velikost jistiře v RTV SX20AC.  
Proudovř souřlava: 3PEN 400/230V, 50Hz, TN-S  
Ochrana před uřzem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Rozzaďeď buďe přostorově oddělen na dvě řasy - v přvř řasě budou osazenř přvřř  
řilňoproudu a ve druhé řasě budou osazenř přvřř řystému Loxone.

dišce	technický pavilon	+ 0,000 = 37
místo student pod investor	k-6, Liberec, p. k. 1393, documentační pro provedení stavby Studentů město Liberec, nđm: Dr. E. Beneš 1, 460 59 architekt 1 č.č. 002629378, Dič. CZ 002629378 Kancelář architektů nđm: Dr. E. Beneš 1, 460 59 Liberec 1	
zhotovitel	Ing. Tomáš Novotný	
zodp.překlikat	Ing. Tomáš Novotný	
vypracoval	Ing. Mikoláš, Ing. Tomáš Korfinek	
09. 2024		
D. 1. 4. 4c	Měření a regulace Maf – státní řešený SO 001	