

;

Věc: Žádost o povolení výjimky za podmínek stanovených v § 169 odst. 2 zákona č 183/2006 Sb.

Akce: Autobusové zastávky Vrchlického ul. **revize 02/2024**

Žadatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr.E.Beneše 1
460 01 Liberec 1

IČ: 00262978

Vedoucí odboru dopravních staveb Ing. Václav Vít, tel. 771 262 492

V zastoupení

Jan Maděra

Oblačná 266/11

460 05 Liberec 5

IČ:46034013

tel. 608 000 649, e-mail:jan.madera@email.cz, IDDS:z3j48q8

Místo: Liberec
K.ú. Nové Pavlovice a Ruprechtice

popis celkové koncepce

Stavba „**Autobusové zastávky Vrchlického ul. revize 02/2024** „ představuje výstavbu nových a rekonstrukci stávajících autobusových zastávek v ul Vrchlického (6 kusů) . Potřeba zastávek vznikla změnou trasy autobusových linek č.14 a č.25.

Předmětem akce je zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě, vybudováním zvýšených nástupišť VDO (autobusové) .

SO řady 100

Předmětem akce je vybudování 6 kusů nových nástupišť a vybudování nového autobusového zálivu v zastávce č.3.

Výstavbou zálivu, nástupišť a čekáren dojde k zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění života v dané lokalitě .

Odvodnění komunikace 101 a chodníku 121 je součástí SO řady 100 a je svedeno do stávající kanalizace .

Popis výjimky:

Výjimky a úlevové řešení –

1) výjimka z navýšení nástupiště

V AZ budou použity Kasselské (zastávkové obruby) s navýšením 160mm nad komunikaci .

Vyhláška 398/2009Sb, příloha č.2 bodu 3.1. – Nástupiště autobusů musí mít výšku 200mm.

V příloze č.2 bodu 3.1. se dále píše : *Nástupiště musí mít výšku odpovídající použitému vozovému parku tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do dopravních prostředků .*

Odůvodnění výšky : Změnu výšky nástupiště požaduje DPMLaJ s ohledem na jejich vozový park.

Projektant má za to, že výška nástupiště AZ snížená podle požadavku DPMLaJ je v obecném souladu s požadavky vyhlášky 398/2009Sb, příloha č.2 bodu 3.1 . a je v souladu s vozovým parkem dopravce a je tedy výjimka možná.

2) výjimka z šířky nástupiště

Autobusová zastávka č.5 má šířku pouze 2,1m.

ČSN 73 6425 bod 7.3.5.

7.3.5 Šířka nástupiště nebo nástupního ostrůvku se stanoví podle 6.2.2.5 a ČSN 73 6110. Nejmenší volná šířka je 2,20 m (doporučuje se nejméně 2,50 m), v odůvodněných případech (stísněné podmínky) 1,70 m (doporučuje se nejméně 2,00 m).

Zachování nejmenší volné šířky neplatí pro umístění označnicku (5.6.1.8), dopravního majáčku, směrovací desky a střechy přístřešku. V případě stísněných podmínek stávající zástavby to neplatí ani pro boční stěnu přístřešku, je-li volná šířka nástupiště v tomto místě alespoň 2,20 m (příloha C). Ten může zasáhnout do volné šířky nástupiště nejvíce o 0,50 m.

Odůvodnění šířky: Rozšíření nástupišť není možné z důvodu vlastnických a z důvodu staveb na cizích pozemcích (oplocení s podezdívkou).

Projektant má za to, že vzhledem k umístění nástupišť v intravilanu Města Liberec a nemožnosti rozšíření nástupiště na soukromé pozemky a ani do komunikace, je zmenšení šířky na min 1,9m v souladu s ustanovením ČSN 73 6425 bod 7.3.5. a je tedy výjimka možná.

Jan Maděra

V Liberci, dne: 22.2.2024

Dle platné předané dokumentace – Stavební úřad – Ing. Galina Stašková