



Váš dopis zn.:

ze dne: 25. 3. 2024

Naše značka: **024690035421/TPLCI/To**

Vyřizuje: Jana Tomešová

Datová schránka **f7rf9ns**

Telefon: 840 111 111

Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)

Datum: 28. 3. 2024

**Jan Maděra**

e-mail: [jan.madera@email.cz](mailto:jan.madera@email.cz)

## Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Název akce:	<b>Autobusové zastávky Vrchlického ul.</b>
Účel vyjádření:	<b>Vyjádření k PD – DUSP</b>
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č.p.: Liberec XII a XIV-Ruprechtice a Nové Pavlovice, ul. Vrchlického
	Katastrální území, parcelní číslo: Ruprechtice, Nové Pavlovice ppč. 46 dále dle PD
Žadatel:	Jan Maděra
Adresa, telefon, e-mail:	Oblačná 266, Liberec mob.: 608000649, e-mail: <a href="mailto:jan.madera@email.cz">jan.madera@email.cz</a>
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec
Projektant:	Jan Maděra, Oblačná 266, Liberec
Vlastník dotčené IS:	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí:	SCVKZAD183259 ze dne 1. 11. 2023
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

### Popis navrženého řešení:

Předmětem předložené dokumentace je výstavba nových a rekonstrukce stávajících autobusových zastávek v ul. Vrchlického (6 kusů) vč. opravy chodníků, přeložení kabelů VO, CETIN a ČEZ. Odtokové poměry se stavbou nemění.

V rámci výše uvedené akce **dojde** ke střetu se zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jeho ochranným nebo bezpečnostním pásmem.

Podle § 23 odst. 3 písm. a), b), c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u  $\varnothing$  do 500 mm včetně, 1,5 m
- u  $\varnothing$  nad 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m.
- u  $\varnothing$  nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a), b) od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK, a. s. požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.



S předloženou dokumentací na akci: Autobusové zastávky Vrchlického ul.

**souhlasíme**

**za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

1. Před zahájením výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:
  - a. vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s.. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele
  - b. oznámení termínu zahájení výkopových prací včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy na příslušné středisko (viz odstavec důležité kontakty tohoto vyjádření)
  - c. prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. a s trasou navrženého zařízení
2. V průběhu výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:
  - a. ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením
  - b. neprodlené ohlášení každého poškození zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření)
  - c. výkopové práce v místech střetů a ochranném pásmu našeho zařízení, včetně přípojek, budou prováděny pouze ručně bez použití stavební mechanizace
  - d. objekty zařízení stavby budou umístěny mimo ochranné pásmo našeho zařízení
3. **Základy navržených přístřešků (čekáren) nebudou umístěny v ochranném pásmu stávajících VH zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s..**
4. Při souběhu navržených kabelových přeložek s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1m od vnějšího líce stěny potrubí. Při křížení navrženého zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí nutno dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a opatřit zařízení pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od líce stěn.
5. V odůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit **menší odstupovou vzdálenost**, kterou je **nutné předem projednat na místě a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušného provozu**. Nejmenší dovolenou odstupovou vzdálenost určuje ČSN 73 6005.
6. **Přizvání zástupců** jednotlivých provozů (vodárenský, kanalizační) Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. **na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací**. Kontrolu potvrdí zástupci jednotlivých středisek např. zápisem do stavebního deníku, protokolu ke kolaudaci apod.
7. Poklopy na vodovodním řadu vč. uzávěrů a ostatních armatur musí být udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
8. Chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody.
9. Dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění §23 odst. 8 je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén. Zápis o kontrole splnění této povinnosti bude potvrzen zástupcem SČVK, a. s.
10. Doklad o kontrole splnění podmínek uvedených v tomto vyjádření bude předložen k žádosti o vyjádření ke kolaudaci.
11. V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.
12. **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.** Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
13. Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
14. Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek.



Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Důležité kontakty:

Vodárenský provoz Liberec, tel.: 482 416 726.

e-mail: [miroslav.stafil@scservisni.cz](mailto:miroslav.stafil@scservisni.cz)

Kanalizační provoz Liberec, tel.: 482 416 724.

e-mail: [milan.kasal@scservisni.cz](mailto:milan.kasal@scservisni.cz)

Zákaznická linka: 601 267 267, 840 111 111

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Pítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

217

**Jana Tomešová**  
referentka technickoprovozní činnosti

Příloha: Potvrzená situace z předložené PD