

Od: Jaroslav Trnka <jaroslav.trnka@scom.cz>
Odesláno: čtvrtek 29. února 2024 8:03
Komu: Ing. Petr Kumpa
Předmět: RE: E48964/23 SML zastávka Nemocnice, Husova ulice - žádost o souhlas ke společné dokumentaci

S předloženou dokumentací souhlasíme, za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených ve Vyjádření T-Mobile o existenci sítí (platnost 1 rok) zejména:

- pro dokumentaci k územnímu řízení je dostatečné vyjádření o existenci sítí. Další podmínky řešení přeložky (hlavně u přeložky s přerušením provozu) musí být řešené v dalších stupních dokumentace a odsouhlasené T-Mobile.
- Před zahájením prací bude provedeno vytýčení našich sítí. (toto si zajistíte prostřednictvím jakéhokoliv geodeta na základě geodetické dokumentace, která je k dispozici v odd. ochrany sítě – ochranasiti@t-mobile.cz)
- V případě jakéhokoliv manipulace s trasou T-Mobile je nutné provést měření volných vláken před a po manipulaci. Při manipulaci je nutný dohled servisní firmy (Scom s.r.o.).
- Při předání stavby bude zajištěno seznámení dodavatele stavby s těmito podmínkami a s podmínkami výše uvedeného vyjádření.
- Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu naší sítě budou prováděny ručně. Doporučujeme provést ručně kopanou sondu pro přesné zjištění polohy kabelu.
- V případě odkrytí naší sítě budeme před jejím záhozem přizvání ke kontrole neporušenosti sítě a provedení ochrany a uložení sítě, které bude provedeno dle původního stavu (pískové lože, krycí desky, folie).
- Při jakémkoliv neplánovaném porušení optických kabelů, NN kabelů nebo HDPE trubek je nezbytné okamžitě informovat dispečink T-Mobile Czech Republic a.s., tel.: 225 256 666.

S pozdravem J. Trnka

ing. Jaroslav Trnka
obchodní manager

tel. +420257090348
mobil. +420603256144
jaroslav.trnka@scom.cz



Scom s.r.o.
Františka Diviše 1534/5
104 00, Praha 10, Uhřetěves
Tel: +420 257 090 311

From: Ing. Petr Kumpa [mailto:p.kumpa@storing.cz]
Sent: Wednesday, February 28, 2024 2:59 PM
To: jaroslav.trnka@scom.cz; michal.cejka@scom.cz
Cc: petr.dundacek@t-mobile.cz
Subject: E48964/23 SML zastávka Nemocnice, Husova ulice - žádost o souhlas ke společné dokumentaci

Dobrý den pane Trnko, pane Čejko,
posílám žádost o vyjádření ke společné dokumentaci zastávka Nemocnice, na Husově ulici v Liberci. **E48964/23**

Žádáme Vás o vyjádření jako správce dotčené sítě, žádost o souhlas pro společné řízení.

Střet vedení Tmobile

Patrně souběh TUL -Liberecká IS, T-mobile, Cerberos

Vedení bude vytyčeno a uložení ověřeno příčnou sondou

Vedení bude v místě střetu ručně odkopáno, opatřeno půlenou chráničkou 110mm (např. KOPOHALF) s obetonováním,

dostatečným přesahem 1m za obrubu zálivu nebo plochu zastávky 100mm nad vedením budou uloženy plastové krycí desky

a 100mm nad desky bude uložena výstražná folie oranžové barvy.

Délka ochrany 30M.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Petr Kumpa

Investorsko inženýrská činnost



STORING s.r.o., Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3, tel: 773 577 060, 485 388 128, email:p.kumpa@storing.cz, www.storing.cz



Neobsahuje žádné viry. www.avg.com