



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 7/25

Ing. Jana Kolmazníková

20.2.2025

CJ MML 065437/25

/485 243 497

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení a změna ZD č. I.

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„Stavební úpravy a změna využití stávajících prostor FC Slovan Liberec – východní tribuna“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném výběrovém řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 18. 2. 2025)

Dotaz č. 1

V rozpočtu chybí položka DO5. Rozpočet obsahuje pouze zárubeň pro tyto dveře.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Zadavatel opravil výkaz výměr (přílohu č. 6 zadávací dokumentace). Aktualizovaná verze výkazu výměr je přílohou těchto dodatečných informací a zároveň je volně ke stažení na profilu zadavatele viz <https://zakazky.liberec.cz/vz00002113>.

Dotaz č. 2

K položkám dveří č. 55 – 56 chybí montáže.

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Zadavatel opravil výkaz výměr (přílohu č. 6 zadávací dokumentace). Aktualizovaná verze výkazu výměr je přílohou těchto dodatečných informací a zároveň je volně ke stažení na profilu zadavatele viz <https://zakazky.liberec.cz/vz00002113>.

Dotaz č. 3

PD uvádí dveře v provedení DP3, rozpočet však ocelové D1..

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Projekt – PBŘS uvádí minimální požadavek na dveře – DP3. V PD – tabulka výplní dveří i rozpočet shodně požadují provedení v DP1.

Dotaz č. 4

V rozpočtu jsou dveře D06 pouze jednou, v PD dvakrát.

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Počet dveří je 2 ks. V návaznosti na tento dotaz zadavatel opravil výkaz výměr (přílohu č. 6 zadávací dokumentace). Aktualizovaná verze výkazu výměr je přílohou těchto dodatečných informací a zároveň je volně ke stažení na profilu zadavatele viz <https://zakazky.liberec.cz/vz00002113>.

Dotaz č. 5

Prosklená stěna je ve výkazu výměr uvedena jen v místnosti 222, ale v místnosti 218 se vedle dveří nachází další část. Výška stěny je 2,6 m, ale navazující dveře mají výšku jen něco málo přes 2 metry. Z jediného dostupného řezu se zdá, že prosklená stěna je pod šikmou částí stropu. Proto tedy žádám o upřesnění rozměrů a vzhledu požární stěny.

Informace zadavatele k dotazu č. 5

Zadavatel tímto poskytuje Schéma prosklené stěny. V návaznosti na tento dotaz zadavatel opravil výkaz výměr (přílohu č. 6 zadávací dokumentace). Aktualizovaná verze výkazu výměr a schéma prosklené stěny je přílohou těchto dodatečných informací a zároveň je volně ke stažení na profilu zadavatele viz <https://zakazky.liberec.cz/vz00002113>.

Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději **do 5. 3. 2025 do 10:00 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Adam Lenert, MBA v. r.
náměstek primátora

Přílohy:

Příloha č. 6 – Výkaz výměr – AKTUÁLNÍ
Schéma prosklené stěny