



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 11/25

CJ MML 103215/25

Vyřizuje / telefon

Ing. Ošťádalová/

485 243 222

V Liberci dne

20.3.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace III.

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„MŠ U Bertíka, ul. Purkyňova, Liberec – výměna oken a dveří“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto, v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, poskytuje odpověď na dotaz vznesený k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zadání je požadován bílý distanční rámeček izolačního trojskla. S ohledem na technologii výroby izolačních skel, která se zatěsňují černým butylovým tmelem, dochází při jakékoli odchylce bílých distančních rámečků ke zviditelnění černého tmelu. Protože v této věci musíme jako dodavatel oken postupovat v souladu s reklamačními podmínkami dodavatele skel, požadujeme doplnění návrhu smlouvy o následující textaci: „Objednatel při požadavku na dodání bílého meziskelního rámečku bere na vědomí, že u izolačních trojskel s bílým distančním rámečkem nebudou akceptovány reklamace na vzhled provedení meziskelních distančních rámečků, tj. není možné uplatnit reklamaci na rozdílné roviny sousedících distančních rámečků $\pm 2,5$ mm (tj. do rozdílu rovin 5 mm).“

Tato problematika se dá odstranit použitím černých distančních rámečků.

Odpověď zadavatele

Zadavatel trvá na zadání a použití distančního rámečku v barvě oken izolačních trojskel. K úpravě návrhu smlouvy o navrhovanou textaci zadavatel nepřistoupí.

Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do **25. 3. 2025 do 10:00**.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Adam Lenert, MBA, v. r.
náměstek primátora