



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

/náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 10/25

CJ MML 106103/25

Vyřizuje / telefon

Ing. Petra Ošťádalová/

485 243 222

V Liberci dne

24. 3. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky:

„ZŠ Liberec, Jabloňová a ZŠ Liberec, Sokolovská - dodávka a montáž VZT do tělocvičen“

Vážený dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje odpověď na dotaz vznesený dodavatelem v rámci výše uvedené zakázky.

Dotaz č. 1

U elektroinstalace ZŠ Sokolovská je položka 3.1. Patch panel, patch panelů je několik druhů - potřebovali bychom vědět bližší specifikaci jelikož se cena může lišit i o desítky tisíc.

Odpověď zadavatele

Zadavatel požaduje dodání standardního patch panelu ve velikosti 19“ do datového rozvaděče osazený min. 4 konektory RJ45 kategorie Cat5e tak, jak je uvedeno v popisu. Zadavatel umožňuje též dodat prázdný patch panel pro 24 zásuvek, který bude osazen 4 ks konektorů RJ45 CAT5e, či dodat již osazený předkonfigurovaný panel s 24 porty Cat5e.

Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do **15. 4. 2025 v 10:00 hodin**.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce