



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/DS 14/25

Ing. Štěpán Ovádek

31.3.2025

CJ MML 114369/25

/485 243 220

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace II.

v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost uvádí zadavatel znění dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 28. 03. 2025)

Dotaz č. 1

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení (upřesnění) položky

23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 665,100 0,00 0,00

"ŠD 0/45 v místě sanací krajů vozovky a konstrukce vozovky a propadlých míst, Poměr

60(ŠD):40(Rmat)

Předpokládané množství.

Rozpojení souvrství v rámci recyklace za studena"

"krajnice $450 \cdot 0,6 \cdot 2 = 540,000$ [A]

vozovka $(2005 \cdot 0,1) \cdot 60/100 = 120,300$ [B]

kontejnerové stání $16 \cdot 0,3 = 4,800$ [C]

Mezisoučet = 665,100 [D]"

"Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

*Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry"*

Domníváme se, že ve výpočtu krajnice je chybně uveden výpočet a chybí tloušťka uvažované ŠD v krajnici. Může zadavatel potvrdit nebo opravit množství ŠD v této položce?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

V návaznosti na výše uvedený dotaz byla provedena kontrola výkazu výměr. Na základě této kontroly zadavatel zveřejňuje nový (upravený) výkaz výměr (viz informace níže).

Změna zadávací dokumentace:

Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně přílohy č. 4 zadávací dokumentace (Výkaz výměr). Upravený výkaz výměr je uveden jako nová (upravená) příloha č. 4 zadávací dokumentace (Upravený výkaz výměr). Tato příloha je volně přístupná na profilu zadavatele (https://zakazky.liberec.cz/contract_display_2134.html). V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme všechny dodavatele, aby při zpracování nabídky oceňovali a ve svých nabídkách předkládali tuto aktuální podobu výkazu výměr.

S ohledem na tuto změnu zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 11.04.2025 v 10:00 hodin.**

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec