



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

RAL Projekt s.r.o.
Pod Vodárnou 4746/5c
466 05 Jablonec nad Nisou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/009797

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Václava Prokopová / 682
Otto Ulman, DiS. / 607 512 756

HRADEC KRÁLOVÉ
28.2.2023

Oprava propustku LB-183, ul. Karlovská, Karlov (k.ú. Machnín)

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala Ing. Radka Rlouthanová firma RAL Projekt s.r.o. ve stupni pro vydání stavebního povolení s datem 2/2023. Podle předložené dokumentace se jedná o opravu silničního propustku, která bude provedena na pozemcích 952/6 a 1065 v k.ú. Machnín.

Stávajícím propustek převádí místní komunikaci přes občasný tok, který tvoří vyústění příkopů a který je cca po 13 m od výtoku propustku zaústěn do vodního toku Karlovský potok (IDVT 10104349), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Dle PD bude před zahájením prací na výtoku provedeno násypové těleso provizorní objízdné komunikace, včetně provizorního prodloužení propustku a to vložení flexibilní plastové trouby DN 300 do stávajícího propustku DN 400 – na výtoku. Bourací práce budou prováděny v rozsahu kompletního odstranění propustku, včetně čelních zdí a jejich základů. Původní trubní propustek DN 400 bude kompletně odstraněn a bude nahrazen novým trubním propustkem o světlosti 600 mm. Nový propustek bude tvořen 3 ks železobetonových trub s hrdlem o celkové délce 7.60m (2.60 m, včetně „límce“ + 2x 2.5 m). Trouby budou osazeny na podkladním betonu a na prefabrikované podkladky. Trouby budou obetonovány minimální tl. betonu 200 mm. Základy pro čela propustku budou provedeny na podkladním betonu o tl. 150 mm. Římsy budou monolitické železobetonové na celou délku čelních zdí a budou kotveny k nosné konstrukci pomocí kotevních prvků. V rámci opravy propustku dojde k posunu příkopu o cca 0.5 m tak, aby mohla být doplněna utržená krajnice v délce cca 4.0 m a svahy příkopu budou opětovně opevněny zatravnovacími dlaždicemi. Svahy z obou stran u čela propustku na vtoku budou zpevněny lomovým kamenem do betonu o celkové tl. 400 mm (tl. lomového kamene min. 200 mm a podkladního betonu min. 200 mm). Na římsách bude osazeno ocelové 3-madlové trubkové zábradlí o výšce 1.1 m.

Investorem akce bude: Statutární město Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo LNO_0150 - Lužická Nisa od toku Černá Nisa po Oldřichovský potok, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 692316, X: 972753.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Realizací záměru nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
- V případě havárie bude postupováno dle § 41 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Dodavatel před zahájením akce předloží na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec k odsouhlasení havarijní plán po dobu stavebních prací. A předá kontakty na stavební dozor.
- Výše uvedená stavba bude provedena na náklady investora.
- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na provozní středisko Liberec (Blahoslavova 505, Liberec, 460 01; úsekový technik pan Otto Ulman, DiS., 607 512 756, ulmano@pla.cz

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navrhovaný záměr nedotýká majetku státu, ke kterému má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou (PS Liberec)