



Váš dopis zn.:
ze dne: 17. 2023
Naše značka: O23690075114/TPCLI/Mš
Vyřizuje: Ivana Mašínová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 17. 7. 2023

RAL PROJEKT s. r. o.
Ing. Tomáš Louthan
Pod Vodárnou 4746/5c
466 05 Jablonec nad Nisou

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Oprava propustku LB-183 ul. Karlovská
Účel vyjádření:	Vyjádření k PD
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č. p.: Karlovská ul.
	Katastrální území, parcelní číslo: Machnín ppč. 952/6
Žadatel:	RAL PROJEKT s. r. o., ing. Tomáš Louthan
Adresa, tel., e-mail	Tel. 734 158 361, info@ralprojekt.cz
Investor:	Statutární město Liberec
Adresa, tel., e-mail	Nám. Dr. E. Beneše 1
Projektant:	RAL PROJEKT s. r. o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem PD je oprava stávajícího propustku DN 400, který bude kompletně odstraněn a nahrazen novým trubním propustkem o světlosti 600 mm.

V místě nového základu čela propustku prochází stávající vodovod PE90. Předkládaná PD navrhuje max. opatrnost při demolici stávajícího výtokového čela a následné uložení vodovodu do půlené chráničky. Do základového tělesa bude nad chráničkou vložena KARI síť 100x100x8 mm.

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



- 1 Před zahájením výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:
 - a. vytyčení skutečného umístění zařízení v naší správě přímo v terénu - vytyčení je nutné objednat na **tel. 840 111 111, 601 267 267** nebo info@scvk.cz

Poskytnuté zákresy vodohospodářského zařízení jsou pouze orientační!

 - b. **oznámení termínu zahájení výkopových prací** včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy na příslušné středisko (**viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření**)
 - c. prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. a s trasou navrženého zařízení.
- 2 V průběhu výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:
 - a. ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením
 - b. neprodlené ohlášení každého poškození zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (**viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření**)
 - c. výkopové práce v místech střetů a ochranném pásmu našeho zařízení, včetně přípojek, budou prováděny pouze ručně bez použití stavební mechanizace
 - d. objekty zařízení stavby budou umístěny mimo ochranné pásmo našeho zařízení.
- 3 Při **souběhu** s vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti **1m** od vnějšího líce stěny potrubí. Při křížení navrženého zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí nutno dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a opatřit zařízení pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1m na každou stranu od líce stěn.
- 4 V odůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit **menší odstupovou vzdálenost**, kterou je **nutné předem projednat na místě a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušného provozu**. Nejmenší dovolenou odstupovou vzdálenost určuje ČSN 73 6005.
- 5 V případě **protlaku**, prováděném v ochranném pásmu vodovodu, kdy nebude možná kontrola křížení (souběhu) vodovodu v otevřeném výkopu, budou po vyhloubení startovacích resp. cílových jam a **před provedením protlaku** přizváni pracovníci vodárenského provozu v Liberci (**viz odstavec důležité kontakty toho vyjádření**).
- 6 **Přizvání zástupců** jednotlivých provozů (vodárenský, kanalizační) Severočeských vodovodů a kanalizací a. s. **na stavenišť před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupci jednotlivých středisek např. zápisem do stavebního deníku, protokolu ke kolaudaci apod.**
- 7 Poklopy na vodovodním řadu vč. uzávěrů a ostatních armatur musí být udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 8 Chráničky musí být zřetelně označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody.
- 9 **Doklad o kontrole splnění podmínek uvedených v tomto vyjádření bude předložen k žádosti o vyjádření ke kolaudaci.**
- 10 **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.** Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obrazejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
- 11 **Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**
- 12 Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených podmínek.



Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění).

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Důležité kontakty:

vodárenský provoz - středisko Liberec - 482 416 726

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
217

Ivana Mašínová
referent technicko-provozní činnosti

Příloha: Situace z PD

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda