



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 15/25

Ing. Štěpán Ovádek

12.6.2025

CJ MML 198252/25

/485 243 220

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky:

„Výměna svítidel na hřišti TJ Sokol Doubí Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném výběrovém řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 10. 06. 2025)

Dotaz č. 1

Ve výzvě požadujete dodat nová LED svítidla o výkonu 1500W. V technické zprávě v sekci energetická bilance lze dopočítat $28800 \text{ W} / 16 = 1800\text{W}$ jako instalován výkon jednoho svítidla. Co tedy platí?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel žádá všechny dodavatele, aby v rámci svých nabídek naceňovali nová LED svítidla dle požadavků uvedených v technické zprávě tj. s výkonem 1800W (výkon jednoho svítidla).

Dotaz č. 2

Jaká je současná hmotnost svítidel a výložníků instalovaných na 1 sloupu?

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Zadavatel předpokládá, že hmotnost stávajících svítidel a výložníků je vyšší než hmotnost poptávaných (nově dodaných) svítidel a výložníků.

Dotaz č. 3

Požadujete dodat protokol o výpočtu elektrického osvětlení již do nabídky nebo stačí před realizací?

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Protokol o výpočtu elektrického osvětlení stačí dodat před realizací této veřejné zakázky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 11. 06. 2025)

Dotaz č. 1

*Dobrý den,
můžete nám prosím sdělit:*

- výšku sloupů*
- vzdálenosti sloupů mezi sebou a od okraje (rohu) hřiště*

Děkujeme

Informace zadavatele k dotazu č. 1

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel uvádí následující:

- Výška sloupu (stožáru) je 16 m.
- Vzdálenost mezi sloupy (stožáry) je 56 m, vzdálenost od rohu (praporek) je 23 m, výběhy za brankou jsou šířky 4 m, výběhy pomezí 3 m.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 26.06.2025 v 10:00 hodin.

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Adam Lenert, MBA, v. r.
náměstek primátora