



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 15/25

Ing. Jana Kolomazníková

24.6.2025

CJ MML 210666/25

/485 243 497

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace III.

v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky:

„Výměna svítidel na hřišti TJ Sokol Doubí Liberec“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném výběrovém řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz č. 1 ze dne 23. 6. 2025

Reagujeme na Váš požadavek, že předpokládáte, že nově instalovaná svítidla budou mít nižší hmotnost než stávající výbojková svítidla s tím, že do hmotnosti se nezapočítává výložník, protože ten zůstává stávající a není předmětem dodávky. Stávající hmotnost 1ks svítidla, které jste upřesnili, převyšuje 17kg. Vycházíme z veřejně dostupného datalistu na adrese: <https://pstsport.com/wp-content/uploads/2017/02/Floodlights-Phillips-Optivision-Brochure.pdf>. Jedná se o hmotnost BEZ napájecí části. V této výkonnostní kategorii, kterou poptáváte (1800W LED) se bavíme o 2-3 násobku této hmotnosti (bavíme se stále pouze o váze svítidla bez napájecí části, která bude dole). Váš požadavek na celkovou nižší hmotnost nelze tedy dle našeho názoru splnit. Kromě toho plocha LED svítidel vystavená větru bude také vyšší než současná. Doporučujeme přepočítání zatížení stožáru. Trváte na požadavku nižší hmotnosti? Pakliže hmotnost bude vyšší, trváte na doložení výpočtu zatížení pro nově instalované řešení?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Žádný požadavek na nižší hmotnost v zadávací dokumentaci nebyl uveden. Netrváme na požadavku nižší hmotnosti, pokud nebude řádově nižší, ale preferujeme co nejnižší hmotnost. Doložení výpočtu není podmínkou.

Dotaz č. 2 ze dne 23. 6. 2025

Jaká výkonnostní úroveň sportu se na hřišti hraje ve smyslu ČSN 12193?

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Certifikát na hřiště je max. 3 liga muži, 1. dorostenecká liga a 1. liga žen.

Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději **do 7. 7. 2025 do 10:00 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese <https://zakazky.liberec.cz/>, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Adam Lenert, MBA, v. r.
náměstek primátora