






Řez uložením sloupů VO 6,0 a 9,0m



Kóty v milimetrech
Při souběhu nebo křížení podzemních vedení
dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005
a dále ČSN 73 2000–5–54 ed.3.
Pokládka výstražných fólií k identifikaci
podzemních vedení technického vybavení
dle ČSN 73 6006(8/2003).



ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. JAN MASAŘÍK	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Děčínská 509 /31 470 01 Česká Lípa tel.: +420 725 065 737 e-mail: efos@efos.cz www.efos.cz		
VYPRACOVAL	ING. JAN MASAŘÍK	Efektivní Osvětlování s.r.o.		
AUTORIZACE	JIRÍ ŠUK			
KONTROLOVAL	ANDREA KLÍMOVÁ			
MÍSTO STAVBY	Liberec ulice Hejnická, k.ú. Krásná Studánka, č.k.ú. 673641		ÚČEL: DOKUMENTACE DPS	PARÉ ČÍSLO:
INVESTOR	MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			
NÁZEV AKCE:	LIBEREC - CHODNÍK V UL. HEJNICKÁ			
ČÁST:	D.1.4. - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		FORMÁT	
STAVEBNÍ OBJEKT:	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - SO 400		DATUM	LEDEN 2025
NÁZEV VÝKRESU:	ULOŽENÍ SLOUPOVÝCH ZÁKLADŮ		ČÍSLO ZAKÁZKY	
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.400.04