



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / telefon	V Liberci dne
	PR/MS 24/25	Ing. Nikola Martinetz/485 243 219	7.11.2025
	CJ MML 358503/25		
Počet listů 2	Počet příloh	Počet listů příloh 0	

Vysvětlení zadávací dokumentace I. v rámci otevřeného nadlimitního řízení:

„Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů tepla se zajištěním dálkového přenosu a zpracování dat“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s § 98 odst. 3 zákona uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Dotaz č. 1

Jaký je nynější typ měřičů tepla v objektech, typ RTN, typ KMT?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Jedná se o výrobky zn. ZENNER - Compact heat meter Zelsius a Caltos E LoRa.

Dotaz č. 2

Jaký typ radiomodulů je nyní na bytových vodoměrech?

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Komunikace připravena pomocí IoT LPWAN sítě, Lora Wan, součástí je odečtová hlava LoRaWAN nebo rádiový modul LoRaWan/NB-IoT, přesnější data zadavatel nemá k dispozici, jedná se o technické řešení dodavatele a provozovatele.

Dotaz č. 3

Kdo je nyní vlastníkem identifikátorů lora kódů?

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Vlastníkem identifikátorů je spol. Renova.

Dotaz č. 4

V jakém rozsahu je využití stávajícího zařízení Lora WAN?

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Není zřejmý obsah dotazu, jestli se tazatel dotazuje na vytíženost sítě, rozsah sítě, zda přes síť neběží další subjekty atd. Zařízení je využíváno na denní bázi minimálně s půlhodinovými náměry.

Dotaz č. 5

Je systém alarmů dostačující v tomto členění? detekce nadlimitní spotřeby – upozornění mailem uživateli, detekce manipulace s měřidlem a detekce závady na měřidle – upozornění mailem správci.

Informace zadavatele k dotazu č. 5

ANO.

Dotaz č. 6

Typem měřidla se rozumí rozdělení na bytový vodoměr BV, kalorimetr KMT, rozdělovač topných nákladů RTN? Nebo typem měřidla se rozumí výrobce a označení výrobku?

Informace zadavatele k dotazu č. 6

Rozdělení vodoměr na studenou vodu, vodoměr na teplou vodu, kalorimetr a rozdělovač topných nákladů.

Dotaz č. 7

Jaká je stavební délka u BV a KMT?

Informace zadavatele k dotazu č. 7

Rozteč vodoměru činí 110 mm, rozteč kalorimetru Compact heat meter Zelsius ® C5-ISF qp 0,6 taktéž 110 mm.

Dotaz č. 8

Jsou stavební prostory u BV a KMT dostačující?

Informace zadavatele k dotazu č. 8

Vzhledem k tomu, že měřidla s uvedenými parametry jsou nainstalována, shledáváme, že jsou prostory dostačující.

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec