



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / telefon	V Liberci dne
	PR/SM 23/25	Ing. Nikola Martinetz/485 243 219	9.12.2025
	CJ MML 389836/25		
Počet listů 1	Počet příloh 0	Počet listů příloh 0	

Vysvětlení zadávací dokumentace I.
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Rekonstrukce opěrné zdi v ul. Sadová, Liberec (IV.)“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu se Směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace.

Dotaz č. 1

Návrh pro zajištění stability stavební jámy pomocí záporového pažení má podle uchazeče několik nedostatků:

- Použití I-profilů 140 v osové vzdálenosti 1,5 m nepovažuje uchazeč za vhodné.
- V technické zprávě a v příčném řezu je uvedena rozdílná délka ocelových I-profilů (TZ uvádí 2,5 m, příčný řez 4 m).
- Návrh záporového pažení neobsahuje specifikaci způsobu a typu kotvení, včetně převázek.
- V projektové dokumentaci chybí statické posouzení záporového pažení.

Na základě výše uvedeného se uchazeč dotazuje, zda bude návrh záporového pažení dopracován v projektové dokumentaci ve stupni RDS a podle jakých parametrů má ocenit položky uvedené ve VV a v Soupisu prací v oddílu 15 – Roubení.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Záporové pažení musí být dopracováno zhotovitelem ve stupni RDS. Specifikace zápor I 140 délky 4 m ve vzdálenosti 1,5 m od sebe bylo orientační, aby to bylo možné ocenit. Statický posudek tohoto pažení bude součástí RDS.

Dotaz č. 2

V Soupisu prací, oddíl VRN07, položka č. 28 „Silniční provoz – DIO“, je jako měrná jednotka uveden soubor. Z projektové dokumentace však není zřejmé, pro jak dlouhé období má být zajištěno dopravní značení v rámci DIO. Uchazeč se proto dotazuje, jakou minimální dobu zajištění SDZ má při ocenění této položky zohlednit.

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Délka DIO je odvislá od délky výstavby, takže by měl být po dobu výstavby. Konkrétní řešení je na zhotoviteli, který zajistí DIO včetně povolení zvláštního užívání a délka bude dle jeho harmonogramu prací. Dle zadávací dokumentace je minimální doba 3 měsíce.

Dotaz č. 3

Uchazeč se dále ptá, zda je možné pro účely ocenění změnit zaslaný stavební rozpočet na jiný standardně používaný oborový třídník stavebních prací (například OTSKP dle SFDI/ASPE nebo třídník ÚRS).

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Jiný třídník není možné použít, protože následně by nabídky nebyly porovnatelné.

S pozdravem

.....
Adam Lenert. MBA, v. r.
náměstek primátora