



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / telefon	V Liberci dne
	PR/MS 6/26	Ing. Nikola Martinetz/485 243 219	11.3.2026
	CJ MML 081992/26		
Počet listů 1	Počet příloh 0	Počet listů příloh 0	

Vysvětlení zadávací dokumentace I. v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„ZŠ Liberec, Dobiášova – stavební úpravy sociálního zázemí v 2 NP hlavní budovy“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném řízení žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu se Směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec sděluje zadavatel k dotazům uvedeným v žádosti následující informace.

Dotaz č. 1

Všechny výkazy výměr odkazují na 1.NP, ale výkres je 2.NP. Jsou ty místnosti totožné?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Místnosti jsou totožné, v rozpočtu je chybný popis, veškeré práce se budou provádět ve 2. NP.

Dotaz č. 2

Okna nejsou kótována, jak jsou vysoko a jakou mají výšku

Informace zadavatele k dotazu č. 2

Okna mají parapet výšky 1700mm, samotná výška okna je 1450mm.

Dotaz č. 3

80 R 741A1012 Elektroinstalace - vedení (kompletní včetně vybavení) místnosti sociální koupelna soubor 6,000 - jaké práce a materiály tato položka obnáší a v jakém rozsahu?

Informace zadavatele k dotazu č. 3

Tato položka bude během následujících 14 dnů upřesněna.

Dotaz č. 4

Dotaz z prohlídky místa plnění:

80 R 741A1012 Elektroinstalace - vedení (kompletní včetně vybavení) místnosti sociální koupelna soubor 6,000 - jaké práce a materiály tato položka obnáší a v jakém rozsahu?

Informace zadavatele k dotazu č. 4

Je uvažováno se zasklením světlíků drátosklem bez požární odolnosti.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do **10. 04. 2026 10:00 hodin.**

S pozdravem

.....
Adam Lenert, MBA, v. r.
náměstek primátora