



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem účastníkům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 8/26

Markéta Bartoňová/

27.3.2026

CJ MML 099003/26

485 243 217

Počet listů 1

Počet příloh 0

Počet listů příloh 0

Vysvětlení zadávací dokumentace č. I

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„BD Krajiní 1575 – 1580, Liberec – modernizace vstupů do objektů“

Vážení dodavatelé,

zadavatel Vám tímto, v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. I

Barvy vnějších a vnitřních dveří.

Odpověď zadavatele

Vnější výplně otvorů budou v provedení přírodní hliník, vnitřní dveře CPL/HPL buk.

Dotaz č. II

Systemu generálního klíče.

Odpověď zadavatele

Referenční systém je uveden ve výkazu výměr.

Dotaz č. III

Spadají vnitřní dveře také do systému generálního klíče?

Odpověď zadavatele

Vnitřní dveře nespadají do systému generálního klíče.

Dotaz č. IV

Pro dveře s elektrickým vrátným nelze dodržet požadovanou bezpečnostní třídu RC2/RC3.

Odpověď zadavatele

Zadavatel požaduje dodržení požadavku na bezpečnostní třídu výrobku jako celku. Způsob otevírání je v rizicích na straně zadavatele.

Dotaz č. V

Co s výkopkem dle VV?

Odpověď zadavatele

Výkopek bude odvezen a zlikvidován. Pokud se bude jednat o zeminu, bude použita na zasypání děr kolem objektu. Účastník tyto náklady zahrne v ocenění položky č. 2 rozpočtu.

Zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do 2. 4. 2026 do 10:00.

Děkujeme za projevený zájem

S pozdravem

Za zadavatele:

Adam Lenert, MBA, v. r.
náměstek primátora