

Dodavatelé
žádající o zadávací dokumentaci

V Jablonci n. N., 11. 9. 2014

**Věc: Veřejná zakázka „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101
U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická”.**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. I

Vážení přátelé.

Ve smyslu par. 49 zákona č. 137/2006 Sb.(dále jen zákon) v aktuálním znění Vám poskytujeme následující dodatečné informace k předaným zadávacím podmínkám na výše uvedenou soutěž o VZ Věnujte jim prosím náležitou pozornost, věříme, že Vám pomohou řádně připravit Vaše nabídky.

1) Dotaz k VV SO 401 – část Cyklostezka v Excelu

– zasíláme mailem + byl zveřejněn na profilu zadavatele ke stažení.

2) Dotaz k zimní údržbě a přestávce.

V případě dokončení uceleného úseku, který bude přístupný z veřejné komunikace, svým povrchem umožní bezproblémové provádění zimní údržby (ZÚ) včetně možnosti otočení a manipulace mechanismu provádějícího ZÚ, může zhotovitel předat tento úsek k provádění ZÚ objednateli (SML). Tento úsek však musí být před předáním k provádění ZÚ předložen k odsouhlasení společnosti TSML a.s. , která je dodavatelem ZÚ pro SML.

Technologická přestávka kvůli zimnímu počasí je zahrnuta do celkové doby provádění díla, dodavatel musí nastavit harmonogram tak, aby byl termín dokončení díla i s ohledem na předpokládaný průběh zimy dodržen. Termín dokončení díla je maximální, nepřekročitelný.

3) Dotaz k podání nabídek a otevírání obálek.

Otevírání obálek proběhne dle znění zadávací dokumentace na adrese zadavatele Jablonecká 41/27 Liberec od 10.00 hodin jak ukládá zákon. Podání nabídek je v podatelně úřadu statutárního města Liberec. Zájemci o účast na otevírání obálek mají možnost bez problémů se přesunout (cca 10 minut pěší chůze) do místa otevírání obálek. Komise zahajuje jednání v 10.00 prvními organizačními kroky.

4) Dotaz k položce VV SO 101

037	p	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně betonového lože
-----	---	-------	---

Dotaz zní: jaká je tloušťka obruby 50 nebo 80 mm ?

Ve výkresu číslo C.1.2.3. – Vzorové příčné řezy - není uvedena tloušťka

Odpověď: Tedy rozměry jsou: tloušťka 80mm, výška 250mm a délka 1000mm (což je jednotka této položky v Aspe).

5) Dotaz k položce VV SO 101:

Objekt SO U Potůčku, část SO 101 ve výkazu výměr uvedena položka

049	p	56382	UMĚLÝ POLYPROPYLENOVÝ MODULOVÝ POVRCH TL.15,8MM
-----	---	-------	---

Technická zpráva uvádí cituji „Součástí revitalizace je odstranění dožilého umělého povrchu na hřišti pro streetbal a nahrazení novým umělým povrchem. Také víceúčelové hřiště na p.p.č. 1000/2 k.ú. Rochlice bude opatřeno umělým povrchem včetně lajnování.“

Ale z výkresu č. C.1.2.1. – Situace 101, ani z žádného jiného výkresu není zřejmé o jaký druh lajnování (hřiště např. volejbal, tenis) víceúčelového hřiště na p.p.č. 1000/2 k.ú. Rochlice jde.

Odpověď: Pol. č. 49 - Lajnování víceúčelového hřiště bude provedeno nástřikem speciální barvy na umělý povrch. Lajny budou na nohejbal a volejbal do stávajících rozměrů. Hřiště pro streetbal bude také opatřeno lajnováním - pro streetbal.

6) Další upřesnění projektantem:

UPŘESNĚNÍ POLOŽEK V ROZPOČTU

na stavbu:

„Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná“ –1. Část

SO 101 – u Potůčku

Poř. č.	Položka	Text
		Plochy plné živičné konstrukce a všechny položky jednotlivých vrstev (pol. č.25, 44, 45, 50, 51, 53) se zvětšují z 1225m ² na 1241m ²
		Plochy zámkové dlažby tl. 80mm a všechny položky jednotlivých vrstev (pol. č. 25, 45, 56) se zvětšují z 775m ² na 833m ²
		Kryty z betonových dlaždic se zámkem barevné v tl. 80mm – reliéfní dlažba pro nevidomé a slabozraké a všechny položky jednotlivých vrstev (pol. č. 56 a 59) se zvětšují z 3m ² na 7m ²
49	56382	UMĚLÝ POLYPROPYLENOVÝ MODULOVÝ POVRCH včetně lajnování, sloupků na síť a kotvení sloupků na nohejbal a volejbal, streetball a koše na streetball.
96	936015	MOBILIÁŘ – PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY (1 přístřešek pro 2 kontejnery)

Počet se zvětšuje z 15ks na 17ks

97	936031	HERNÍ PRVKY– PRUŽINOVÉ HOUPADLO JEDNOMÍSTNÉ Včetně kotvení a základových patek
98	936032	HERNÍ PRVKY– HOUPACÍ HAMAKA na min. váhu 38 kg, včetně kotvení a základových patek
99	936033	HERNÍ PRVKY– DOMEČEK SE SKLUZAVKOU Min. rozměry půdorysu 200x335cm, včetně kotvení a základových patek
100	936033	HERNÍ PRVKY– PÍSKOVIŠTĚ PRO MALÉ DĚTI Min. rozměry půdorysu 200x250cm, včetně vhodného písku včetně kotvení a základových patek

Tato upřesnění projektantem se promítají do ocenění nabídek. Původní Výkaz výměr SO 101 část U Potůčku, zaslaný se ZD, nahradte aktuálním zněním s názvem: „AKTUAL SO 101 U Potůčku_ bez cen“, odeslaným v příloze tímto mailem.

7) Posun lhůty pro podání nabídek a termín otevírání obálek.

S ohledem na obsahovou náplň DI č. I se zadavatel rozhodl dle § 40, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb. přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek a zároveň stanovil nový termín otevírání obálek. Uzávěrka podání nabídek i termín otevírání obálek jsou nově stanoveny na **30. 9. 2014 v 10.00 hodin. Místa pro podání nabídek a jednání komise pro otevírání obálek zůstávají dle ZD beze změn.**

Tyto DI č. I jsou zároveň zveřejněny na profilu zadavatele a posun lhůt promítnut do Oznámení o zakázce na VVZ..

Prosíme zájemce, aby i nadále sledovali profil zadavatele, kde se mohou vyskytnout další důležité informace k běhu VZ.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Radovan Louda – v. r.