



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem zájemcům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
SKTS PT 4/11
CJ MML 123615/11

Vyřizuje / telefon
Dörflerová/485 243 499

V Liberci dne
18.7.2011

Dodatečné informace – odpovědi na dotazy v rámci zakázky malého rozsahu:

„Výměna oken – ZŠ Česká a Barviřská“

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,
zasíláme Vám tímto odpovědi zadavatele na dotazy vznesené uchazeči v rámci tohoto zadávacího řízení.

Na vznesené otázky zadavatel odpověděl následující:

Otázka č. 1:

Prosím o upřesnění rozměrů oken v dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce. Jedná se o všechny čtyři pozice.

Odpověď č. 1:

1) Rozměry a počty oken:

ZŠ Česká: - 35 Ks oken - rozměr 1350/2230

ZŠ Barviřská: - 30 Ks oken - rozměr 1450/2350

- 10 Ks oken - rozměr 1300/2200

- 10 Ks oken - rozměr 1150/840

V rámci montáže požadujeme instalaci parotěsné i paropropustné zábrany.

Otázka č. 2:

Jaká je hloubka vnitřních parapetů?

Odpověď č. 2:

Rozměry vnitřních parapetů a materiálové provedení:

ZŠ Česká: - materiál Postforming - šířka 300mm - 7 Ks

- šířka 450mm - 14 Ks

- šířka 500mm - 5 Ks

- šířka 600mm - 2 Ks

- materiál keramický obklad - šířka 600mm - 7 Ks

ZŠ Barviřská: - materiál Postforming - šířka 150mm - 40 Ks

Otázka č. 3:

Zadavatel v ZD uvádí splnění požadavků na intenzitu výměny vzduchu v místnostech dle ČSN 730540-2 vhodnost typu pro stavby do 100m. S ohledem na jiný požadavek a to na vzduchovou neprůzvučnost prosím o upřesnění, jakým způsobem má být intenzita výměny vzduchu v místnostech zajištěna. Nabízí se možnost intenzivního větrání otevřením oken během přestávky a použití mikroventilace nebo pomocí větracích klapek, případně větracích mřížek nebo provětrávacího těsnění (tyto řešení však ovlivní význam zvukové izolace oken a nemusí splňovat normu).

Vzhledem k tomu, že se jedná o školu, dle normy by měla být zajištěna výměna vzduchu ve třídě pro jednoho žáka 1cc 5 kubíků, což je velké množství vzduchu, které lze zajistit s ohledem na zvukovou neprůzvučnost pouze větracími mřížkami s motorem.. Toto je však finančně náročné řešení. Prosíme o Vaše vyjádření v této věci.

Odpověď č. 3:

Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost je myšlen u oken v zavřeném stavu. Větrání bude realizováno mikroventilací a případně intenzivním způsobem otevřenými okny.

Tyto odpovědi na dotazy zasiláme všem přihlášeným zájemcům.

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor školství, kultury a sportu

Za zadavatele:

Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství, kultury a sportu