



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

## Všem uchazečům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MSSO 4/15

CJ MML 068389/15

Vyřizuje / telefon

Štochlová/485 243 219

V Liberci dne

13.4.2014

Věc: Dodatečné informace II.

### „ZŠ U Soudu – změna dispozice šaten“

Statutární město Liberec. IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 jako zadavatel veřejné zakázky „ZŠ U Soudu – změna dispozice šaten“, Vám tímto v souladu se směrnicí rady č. 3RM poskytuje dodatečné informace, poskytují odpovědi na dotazy.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je pol. č. 58 a pol. č. 59 akustický podhled kazetový. Jaký je požadovaný akustický útlum podhledu?

*Odpověď:*

*Akustický útlum na podhledy v šatnách není požadovaný, podhled je kombinovaný s podhledem bezesparým. Kazety jsou tam jen z důvodu možného přístupu k rozvodům pod stropem, v prostoru čisté chodby jsou pouze kazety vyměněny do stávajícího rastru nosné konstrukce podhledu. Celý podhled je navržen z důvodu husté sítě instalačních rozvodů pod stropem.*

Dotaz č. 2:

V technické zprávě v části konstrukce truhlářské je uveden požadavek na plastové dveře. Předpokládám, že se má jednat i popis dveří č. 8. Ve výkazu výměr i výpisu podrobností jsou tyto dveře popsány jako dřevěné. Jaký je požadavek na tyto dveře, případně které dveře mají být plastové?

*Odpověď:*

*Plastové dveře v technické zprávě jsou uvedeny omylem, platí výpis podrobností a výkaz výměr. Po vybourání stávajících dveří včetně zárubně (dveře se musí otevírat obráceně - tj. ven ze šaten) Otvor musí být potom doměřen a upraven tak, aby bylo možné zachovat stávající překlad. Zárubeň může být buď ocelová nebo obložková (ocelová by byla „odolnější“). Prosklení dveří bude průhledné, sklo bezpečnostní - požadavek uživatele - v tl. podle zvyklostí výrobce vzhledem k rozměru dveří.*

Dotaz. 3:

V technické zprávě i výkazu výměr je uveden požadavek, veškeré nové dlažby budou protiskluzové. Jaká je požadovaná protiskluznost dlažby?

*Odpověď:*

*Nové dlažby budou protiskluzné - kritéria protiskluznosti jsou u částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, částí staveb uvedených ve zvláštním právním předpisu (rozumí se Vyhl. č. 268/2009Sb. apod.) následující:*

- součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo*
- hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo*
- úhel kluzu nejméně 10°*

Dotaz č. 4:

Rádi bychom požádali o zaslání PD, která je v souboru dwg- zaslat v souboru k otevření, třeba PDF.

*Odpověď:*

*Projektovou dokumentaci máme pouze ve formátu PDF, tak jak je vyvěšená na profilu zadavatele.*

#### OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

.....  
Ivana Roncová  
pověřená zastupováním funkce  
vedoucí odboru majetkové správy