

TISKNOUT NA A4

Stávající OCEP rozváděč HR - rozvodna 128 - 1.NP:

OCEP rozváděč, 3 pole, Un 400V, In 400A, IP40.
Do pole 3 bude doplněna potřebná elektrovýzbroj (jističe, proudové chrániče s nadproudovou ochranou, svorkovnice, svornice, DIN lišty, nosný a spojovací materiál, propojovací vodiče) pro nově instalovaná zařízení v prostoru šatny 126: 1x zásuvkový okruh, 2x světelný okruh a 1x okruh pro nouzové osvětlení. Označení vývodů je pouze orientační, bude upřesněno během montáže.
Stávající nepotřebná (odpojená) výzbroj bude odstraněna.
Napěťová soustava 3NPE~50Hz 400V, síť v uspořádání TN-C-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje v sítích TN.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	PAVEL HOMOLA	
Pavel Homola	Ondřej Šrek		
Investor: Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec		Voroněžská 340/8, 460 01 Liberec 1	
Místo stavby: Liberec XXIII - Doubí, Kaplického ul., č.p. 384		e-mail: pavel_homola@post.cz	
Akce NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro změny v užívání části stavby -		Formát	1 A4
		Datum	04/2015
		Čís. zakázky	15-006
Část: Výkresová dokumentace	Stupeň:	Ohlášení stavebních úprav	
Výkres	ROZVÁDĚČ HR - DOPLNĚNÍ - 1.N.P/ROZV.	Měřítko ----	Číslo výkresu E 04

