



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
PR/MSSO 32/15
CJ MML 193777/15

Vyřizuje / telefon
Hýbner/485243219

V Liberci dne
22.10.2015

Dodatečné informace I.

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„Výměna oken na budově v ulici Na Výšinách 451“

Vážení dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec Vám tímto zasíláme odpověď zadavatele na dotazy vznesené z řad dodavatelů v rámci výše uvedené zakázky.

Otázka

„Tímto Vás žádám o upřesnění technických parametrů oken. V technické zprávě je požadavek $U_g=1,0$ (součinitel prostupu tepla sklem) a v položkovém rozpočtu (ve výpisu prvků) je $U_g=1,1$. Prosím o upřesnění, která z těchto hodnot je platná?“

K téže věci dorazil i další dotaz jednoho z dodavatelů:

„V technické zprávě máte uveden požadavek na sklo $U_g= 1,0 \text{ WmK-1}$, ale ve výpisu prvků je sklo uvedeno s hodnotou $U_g= 1,1 \text{ WmK-1}$. Pro český trh dle norem je vyhovující požadavek $U_g= 1,1 \text{ WmK-1}$.“

Odpověď

Požadavek na sklo je správně uveden v položkovém rozpočtu, tj. $U_g= 1,1 \text{ WmK-1}$.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

.....
Bc. Jaroslav Schejbal, v. r.
vedoucího odboru majetkové správy