



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MSSO 32/15

CJ MML 197756/15

Vyřizuje / telefon

Hýbner/485 243 219

V Liberci dne

27.10.2015

Dodatečné informace III.

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

„Výměna oken na budově v ulici Na Výšinách 451“

Vážený dodavatelé,

v souladu se Směrnicí rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec Vám tímto zasíláme odpověď zadavatele na dotaz vznesený jedním dodavatelem v rámci výše uvedené zakázky.

Otázka

„V zadávacích parametrech na okna uvedených v technické zprávě je uveden parametr "Hloubka zasklívací drážky min 25 mm". Tento parametr považujeme za nadbytečný, neboť vlastnosti okna jsou dány parametrem "U celého okna = 1,1 W/m²K", stanovení tohoto parametru považujeme za diskriminační, neboť bez tohoto parametru podmínkám vyhovují i jiné okenní profily, mimo ten jediný, dle kterého jsou tyto parametry vybrány.“

Odpověď

Jedná se o parametr, který vede k lepším technickým vlastnostem okna a tento požadavek se nijak nevymyká technickým požadavkům u veřejných zakázek s předmětem plnění obdobného charakteru. Zadavatel bere tuto skutečnost jako standard.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

.....
Bc. Jaroslav Schejbal, v.r.
vedoucí odboru majetkové správy