



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MSSO 10/16

CJ MML 081349/16

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

20.4.2016

Dodatečné informace I.

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„ZŠ Liberec, Kaplického 384, Liberec 23 - výměna podlahových krytin“

Vážení uchazeči,

statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 jako zadavatel výše jmenované veřejné zakázky Vám tímto v souladu se Směrnicí rady č. 3RM poskytuje odpovědi na dotazy, které byly vzneseny z řad uchazečů.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci v bodu II. – předmět plnění veřejné zakázky – jsou vypsány jisté specifikace. Na konci je odkázání na bližší informace v položkovém rozpočtu (příloha č. 7 ZD). Které specifikace mají větší váhu – bod II. nebo příloha 7?

Důvod:

V bodu II. je – tl. PVC min. 2,5 mm (což výběr PVC omezuje a prodražuje), v příloze č. 7 o tloušťce PVC není nic psáno (jen o tloušťce nášlapné vrstvy). Celková tloušťka PVC nerozhoduje o kvalitě PVC (o kvalitě rozhoduje tl. nášlapné vrstvy, tedy 0,7 mm, která je požadována). V nášlapné vrstvě 0,7 mm se nejvíce objevují PVC celkové tl. 2 mm, kde je cena nižší, než kdyby bylo použito PVC 2,5 mm. Je tedy nutná celková síla PVC 2,5mm?

Odpověď

Platí následující zadání materiálu: PVC krytina s třídou zátěže 34-43, t. min. 2,2 mm s vrchní nášlapnou vrstvou min. 0,7 mm, protiskluz R10.

Dotaz č. 2

Platí požadovaná výška v soklu, která je napsána v příloze II., tedy 10 cm? Zde by se nabízel vytahovaný sokl, nebo dát PVC do plastového pouzdra (kobercová liště pro vložení pásků). Na druhou stranu je v položkovém rozpočtu (příloha č. 7 ZD) uveden PVC sokl – což je název pro klasický (pro tento účel běžně používaný a cenově dostupný) PVC sokl v návinu výšky 30 mm. Prosíme tedy, o upřesnění, co přesně se má nacenit za materiál na sokl.

Odpověď

Dle položkového rozpočtu PVC sokl v návinu výšky min. 30 mm.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Tomáš Kysela, v.r.
náměstek primátora