


V místnosti 01 bude na stávající rozvod teplé vody nově osazen směšovací ventil G3/4"



DETAIL NAPOJENÍ TERMOSTATICKÉHO SMĚŠOVACÍHO VENTILU:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL
01	UMÝVÁRNA
02	ÚKLID
03	SKLAD
04	VÝTAHY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WCd** Klozet keramický dětský,
Ud Umývadlo dětské + zápchová uzávěrka
baterie umyvadlová nástěnná, páková
VL Vánika keramická
baterie dřezová, nástěnná, páková
- SmV** Termostatický směšovací ventil
KK Kulový kohout
KKV Kulový kohout s vypouštěním
ZK Zpětná klapka
PV pojistný ventil
- rozvod studené vody (S)

rozvod teplé vody (T)

rozvod smíchané vody (Sm)

rozvod cirkulace (C)
- plastové potrubí – materiál PP – (typ 3)**
studená voda – SDR 7,4 – PN 16
DN 15 – 20x2,8
DN 20 – 25x3,5
DN 25 – 32x4,5
DN 32 – 40x5,5
teplá voda – SDR 6 – PN 20
DN 15 – 20x3,4
DN 20 – 25x4,2
DN 25 – 32x5,4
DN 32 – 40x6,7

JENA – CZ
spol. s r.o.
VYSKEŘ 63,
512 64 VYSKEŘ
IČO : 25295365
TELEFON+FAX : 481 325 542
E-MAIL : info@jenocz.cz

STAVBA	REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBEREC, KLAŠTERNÍ 466/4 p.o.		
MÍSTO STAVBY	Mateřská škola, Klášterní 466/4, Liberec		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46001 Liberec	DATUM	02./2016
PROJEKTANT	Ing. Miloslava Zikudová	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
ZODP.PROJ.	Ing. Anna Jeníčková	FORMAT	2A4
OBJEKT	D.1.4.–ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚŘÍTKO	POŘ.ČÍSLO
		1:50	ZT-03
OBSAH	VODOVOD – 1. PP		
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 06027		