



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MSSO 29/16

CJ MML 103999/16

Vyřizuje / telefon

Ing. Nikola Martinetz/

485243216

V Liberci dne

20.5.2016

Dodatečné informace I.

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„MŠ U Bertíka, odloučené pracoviště Údolní – odstranění vlhkosti suterénu objektu“

Vážení uchazeči,

statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Vám tímto v souladu se Směrnicí rady č. 3RM poskytuje odpovědi na dotazy, které byly v rámci tohoto výběrového řízení vzneseny z řad dodavatelů na prohlídce místa plnění.

Dotaz č. 1

„V Technické zprávě je aplikace dodatečné izolace zdiva specifikována jako nízkotlaká injektáž, ale ve výkazu výměr jako beztlaková injektáž, které řešení je platné?“

Odpověď

Obvodové i vnitřní zdivo bude odizolováno nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí dle schválených technologických postupů.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Tomáš Kysela, v. r.
náměstek primátora