











PŮDORYS 2.N.P.
m??řítka 1 : 100

Rozvodná síť o napětí I + N + PE AC 50Hz 230 TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41
Ochrana před dotykem neživých částí – základní – samočinný moďpojení modzdroje zvýšená – samočinný moďpojení modzdroje doplňující moďpospojování m Vsekundární částí – bezpečný maľmo napětím SELV Barevné označení kabelů dle ČSN 330165 Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51 Neďlnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

LEGENDA	
	Datová zásuvka 2xRJ45
	PIR čídlo EZS
	Ovládací klávesnice EZS
	Napájecí zdroj terminálu
	Zvonkové tablo videotelefonu
	Videa domácí telefon vnitřní
	Napájecí zdroj videotelefonu
	Elmag. zámek dveří

Vedení do nejblíže RACK skříně z 1NP a 2NP 12x FTP Cat.5e

LEGENDA		
	Datová zázuvka 2xRJ45	 PIR číadlo EZS
	Docházkový terminál	 Ovládací klávesnice EZS
	Napájecí zdroj terminálu	 PIR číadlo EZS 360° stropní
	Zvukové tablo videotelefonu	 Video domácí telefon vnitřní
	Napájecí zdroj videotelefonu	 Elmag. záamek dveří

HIP: Ing. Aleš Patrman

ODP.PROJ.PROFESE Martin Senberk	VYPRACOVAL Leoš Popelzer	KONTROLOVAL Ing. Jan Holas	 <div> Sokolská 199 Liberec - 1. Slare Město 480 01 482 736 374 info@edcentex.cz </div>
KRAJ: Liberecký	OBEČ: Liberec		
INVESTOR:			
ÚPRAVA DISPOZICE LEVÉ ČÁSTI PAVILONU „CF2“ V 1.N.P. ZŠ BROUMOVSKÁ č.p. 847 - VESTAVBA TŘI ÚČEBEN Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace			
Púdorys - 2. N.P.			<div> FORMÁT DATUM STUPĚŇ MĚŘÍTKO ZAK.ČÍSLO: Č. VÝKRESU </div> <div> 06/2015 DSP 1:100 15085 VÝTISK Č. </div>
			E-09