



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MSSO 38/16

CJ MML 146492/16

Vyřizuje / telefon

Bláhová/485 243 499

V Liberci dne

21.7.2016

Dodatečné informace VII.

pro zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce:

„Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“

Vážení dodavatelé,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci výše uvedeného zjednodušeného podlimitního řízení.

Zadavatel obdržel dotazy z řad dodavatelů ve znění:

Dotaz č. 1

V technické zprávě se uvádí:

Zhotovitel stavby před prováděním podhledů doloží zástupci stavebníka (TDI) akustický výpočet na konkrétní dodaný typ materiálu. Po realizaci stavby bude v rámci předkolaudačního řízení zhotovitelem stavby vyhotoveno akustické řešení.

K uvedenému máme dva dotazy:

- 1. je možná záměna akustického podhledu za řešení, které bude splňovat stejné nebo lepší parametry?*
- 2. je možné zaslat akustickou studii, ve které je kromě technických parametrů uvedený i konkrétní produkt a jeho vzhled?*

Odpověď zadavatele

Ad 1) zadavatel předpokládá, že zhotovitel dodá na stavbu jiný typ materiálu, než se kterým byl kalkulován výpočet. Musí být dodrženy minimálně stejné vlastnosti materiálu, případně může být použit lepší.

Ad 2) zadavatel nemůže sdělit konkrétní typ výrobku, nebude proto poskytnut, vzhled bude vybrán dle katalogu předloženým zhotovitelem.

Dotaz č. 2

obracím se na Vás s dotazem ohledně podlahových krytin:

Zaslaná dokumentace od zadavatele vykazuje konflikt volby materiálu podlahové krytiny. Stavební technická zpráva D.1.1 v kapitole skladby podlah výslovně uvádí jako podlahovou krytinu linoleum. Oproti tomu položkový výkaz výměr v položce 353 výslovně uvádí jako podlahovou krytinu PVC zátěžové akustické.

Jedná se o zmatečné zadání materiálu podlahové krytiny, neboť PVC a Linoleum jsou zcela rozdílné materiály se zcela rozdílným zpracováním při pokládce. Výrazný rozdíl je i v ceně materiálu samotného. Žádáme zadavatele o jasné zadání a rozhodnutí jaký typ podlahové krytiny si pro svůj stavební záměr vybral.

V Dodatečných informacích č.2 je uvedeno „ V prostorách I.N.P. ve společných chodbách a v učebnách je vrchní pochozí vrstva navržena z Linolea tl. 2,5 mm“ oproti tomu v Dodatečných informacích č.3 je uvedeno „ Parametry podlahové krytiny, které jsou uvedeny ve výkazu výměr, může mít uchazečem nabízený produkt shodné, nebo lepší“ ve výkazu výměr je však uvedeno „PVC zátěžové akustické“.

Prosím o upřesnění, která z dodatečných informací je platná.

Odpověď zadavatele

V rozpočtu byl změněn popis položky číslo 353, aby odpovídal dodatečným informacím a zadání investora:

353	M	284110690	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1	m2	502,898
-----	---	-----------	--	----	---------

Součástí těchto dodatečných informací je i rozpočet, v němž je změněn popis položky č. 353. **Žádáme všechny dodavatele, aby v nabídce předložili tento rozpočet s upraveným názvem položky č. 353.** V případě, že bude předložen rozpočet v původním znění, bude uchazeč vyzván k podání vysvětlení.

Tyto dodatečné informace poskytujeme všem zájemcům.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

.....
v z. Jan Korytář, v. r.
statutární náměstek

.....
Tibor Batthyány
primátor města

Příloha

Výkaz výměr - rozpočet