

Alokačka 4x VZT Liberec Dobiášova

| VZT | Popis | Pův. ozn. Kabelu | Nové ozn. Kabelu | Kabel typ | Délka (m) |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------|-----------|
| RS1 SAUNA | Přívodní ventilátor | 1C2 | WL.M1 | 7G1,5 JZ | |
| | Jištění přívodního ventilátoru | | v rozvaděči | | |
| | Odtahový ventilátor | 1C1 | WL.M2 | 7G1,5 JZ | |
| | Jištění odtahového ventilátoru | | v rozvaděči | | |
| | Klapka sání z venku | 4C2 | WL.RK1 | 3x1 CYSY | |
| | Klapka odpadní vzduch | | | | |
| | Rekuperátor zkrat servo | 3C1 | WS.RK2 | 3x1 CYSY | |
| | Čerpadlo ohřevu | 4C3 | WL.C1 | 3x1 CYSY | |
| | Směšovací ventil otevřít | 4C1 | WL.RK3 | 3x1 CYSY | |
| | Směšovací ventil zavřít | | | | |
| | Mrázová ochrana | 6C1 | WS.MR1 | 3x1 CYSY | |
| | Chod přívodního ventilátoru | 6C3 | WS.MCH1 | 3x1 CYSY | |
| | Chod odtahového ventilátoru | | WS.MCH2 | 2x1 JYTY | 40 |
| | Zanesení filtru na přívodu z venku | 6C2 | WS.SP1 | 3x1 CYSY | |
| | Zanesení filtru na přívodu z místnosti | | WS.SP2 | 2x1 JYTY | 40 |
| | Teplota odpadní vzduch za rekuperátorem | 8C5 | WS.BT1 | 2X1 CYSY | |
| | Teplota foukaný vzduch do místnosti | 8C3 | WS.BT2 | 2X1 CYSY | |
| | Teplota a vlhkost prostoru sauny 1 | | WS.TH1a | 4x1 JYTY | 50 |
| | Teplota a vlhkost prostoru sauny 2 | | WS.TH1b | 4x1 JYTY | 70 |
| RS2 BAZÉN | Přívodní ventilátor | 2C1 | WL.M10 | 7G1,5 JZ | |
| | Jištění přívodního ventilátoru | | v rozvaděči | | |
| | Odtahový ventilátor | 2C2 | WL.M11 | 7G1,5 JZ | |
| | Jištění odtahového ventilátoru | | v rozvaděči | | |
| | Klapka sání z venku | 5C2 | WL.RK10 | 3x1 CYSY | |
| | Klapka odpadní vzduch | | | | |
| | Rekuperátor zkrat servo | 3C2 | WS.RK11 | 3x1 CYSY | |
| | Čerpadlo ohřevu | 5C4 | WL.C10 | 3x1 CYSY | |
| | Směšovací ventil otevřít | 4C1 | WL.RK12 | 3x1 CYSY | |
| | Směšovací ventil zavřít | | | | |
| | Mrázová ochrana | 7C1 | WS.MR10 | 3x1 CYSY | |
| | Chod přívodního ventilátoru | 7C3 | WS.MCH10 | 3x1 CYSY | |
| | Chod odtahového ventilátoru | | WS.MCH11 | 2x1 JYTY | 40 |
| | Zanesení filtru na přívodu z venku | 7C2 | WS.SP10 | 3x1 CYSY | |
| | Zanesení filtru na přívodu z místnosti | | WS.SP11 | 2x1 JYTY | 40 |
| | Teplota odpadní vzduch za rekuperátorem | 9C4 | WS.BT10 | 2X1 CYSY | |
| | Teplota foukaný vzduch do místnosti | 8C2 | WS.BT11 | 2X1 CYSY | |
| | Teplota a vlhkost prostoru bazén 1 | | WS.TH2a | 4x1 JYTY | 60 |
| | Teplota a vlhkost prostoru bazén 2 | | WS.TH2b | 4x1 JYTY | 80 |
| -NESS | Přívodní ventilátor | 1C2 | WL.M20 | 7G1,5 JZ | |
| | Jištění přívodního ventilátoru | | v rozvaděči | | |
| | Odtahový ventilátor | 1C3 | WL.M21 | 7G1,5 JZ | |
| | Jištění odtahového ventilátoru | | v rozvaděči | | |
| | Klapka sání z venku | 4C2 | WL.RK20 | 3x1 CYSY | |
| | Klapka odpadní vzduch | | | | |
| | Rekuperátor zkrat servo | 3C1 | WS.RK21 | 3x1 CYSY | |
| | Čerpadlo ohřevu | 4C3 | WL.C20 | 3x1 CYSY | |
| | Směšovací ventil otevřít | 4C1 | WL.RK22 | 3x1 CYSY | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|-----|-------------|----------|-----|
| RS1 FIT | Směšovací ventil zavřít | 7C1 | WS.MR20 | 3x1 CYSY | |
| | Mrazová ochrana | 7C1 | WS.MR20 | 3x1 CYSY | |
| | Chod přívodního ventilátoru | 7C3 | WS.MCH20 | 3x1 CYSY | |
| | Chod odtahového ventilátoru | | WS.MCH21 | 2x1 JYTY | 30 |
| | Zanesení filtru na přívodu z venku | 7C2 | WS.SP20 | 3x1 CYSY | |
| | Zanesení filtru na přívodu z místnosti | | WS.SP21 | 2x1 JYTY | 30 |
| | Teplota odpadní vzduch za rekuperátorem | 8C5 | WS.BT20 | 2X1 CYSY | |
| | Teplota foukaný vzduch do místnosti | 8C3 | WS.BT21 | 2X1 CYSY | |
| | Teplota a vlhkost prostoru fitness 1 | | WS.TH3a | 4x1 JYTY | 50 |
| | Teplota a vlhkost prostoru fitness 2 | | WS.TH3b | 4x1 JYTY | 80 |
| | | | | | |
| RS2 ŠATNY | Přívodní ventilátor | 2C1 | WL.M30 | 7G1,5 JZ | |
| | Jištění přívodního ventilátoru | | v rozvaděči | | |
| | Odtahový ventilátor | 2C2 | WL.M31 | 7G1,5 JZ | |
| | Jištění odtahového ventilátoru | | v rozvaděči | | |
| | Klapka sání z venku | 5C2 | WL.RK30 | 3x1 CYSY | |
| | Klapka odpadní vzduch | | | | |
| | Rekuperátor zkrat servo | 3C2 | WS.RK31 | 3x1 CYSY | |
| | Čerpadlo ohřevu | 5C4 | WL.C30 | 3x1 CYSY | |
| | Směšovací ventil otevřít | 5C1 | WL.RK32 | 3x1 CYSY | |
| | Směšovací ventil zavřít | | | | |
| | Mrazová ochrana | 6C1 | WS.MR30 | 3x1 CYSY | |
| | Chod přívodního ventilátoru | 6C3 | WS.MCH30 | 3x1 CYSY | |
| | Chod odtahového ventilátoru | | WS.MCH31 | 2x1 JYTY | 30 |
| | Zanesení filtru na přívodu z venku | 6C2 | WS.SP30 | 3x1 CYSY | |
| | Zanesení filtru na přívodu z místnosti | | WS.SP31 | 2x1 JYTY | 30 |
| | Teplota odpadní vzduch za rekuperátorem | 9C4 | WS.BT30 | 2X1 CYSY | |
| | Teplota foukaný vzduch do místnosti | 9C2 | WS.BT31 | 2X1 CYSY | |
| | Teplota a vlhkost prostoru šatny 1 | | WS.TH4a | 4x1 JYTY | 80 |
| | Teplota a vlhkost prostoru šatny 2 | | WS.TH4b | 4x1 JYTY | 100 |
| | | | | | |
| | | | | | |