



B E D N Á Ř  
elektro projekty  
604 665 735  
604 361 655  
elektro.bednar@seznam.cz

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ  
OCHRANNÉHO VODIČE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

VYPRACOVAL	Pavel Bednář	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Jaromír Bednář	
INVESTOR	Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec	
STAVBA	Oprava plynové kotelny ZŠ Na Výběžku, Na Výběžku 118, 460 15 Liberec	
STUPEŇ	Projekt pro stavební povolení	
DATUM	02.2016	
PROFESE	Elektroinstalace - silnoproud	
VÝKRES	Schéma napájení	ČÍSLO VÝKRESU E2