



LEGENDA ZNAČEK ELEKTRO:

ZÁŘIHKOVÉ PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO, IP65
ZDROJ: 1x LINEÁRNÍ ZÁŘIHKVA 36W, 230V,

VÝBAVA: ELEKTRONICKÝ PŘEDŘÁDNIK, MOŽNOST ZABUDOVÁNÍ
NOUZOVÉHO INVERTÉRU

NOUZOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, IP42
ZDROJ: 1x KOMPAKTNÍ ZÁŘIHKVA 11W, 230V,
VÝBAVA: PIKTOGRAM SMĚRU ÚNIKU, VLASTNÍ BATERIOVÝ ZDROJ
DOBA ZÁLOHOVÁNÍ 1 HOD., AUTOTEST

NOUZOVÝ INVERTÉR

PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP44

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP44

ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP44

DATOVÁ ZÁSUVKA 1x RJ45
PŘÍVOD KABELEM UTP cat.5E Z DATOVÉHO ROZCADIČE OBJEKTU.

SBĚRNA PRO UVEDENÍ NA SPOLEČNÝ POTENCIÁL

STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE SE STÁVAJÍCÍM PŘÍVODEM
PRO 48 MODULŮ S NOVOU NÁPLNÍ

B E D N Á Ř
elektro projekty
604 665 735
604 361 655
elektro.bednar@seznam.cz

typ sítě : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

VYPRACOVAL	Pavel Bednář		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Jaromír Bednář		
INVESTOR	Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec		
STAVBA	Oprava plynové kotelny ZŠ Na Výběžku, Na Výběžku 118, 460 15 Liberec		
STUPEŇ	Projekt pro stavební povolení		
DATUM	02.2016		
PROFESE	Elektroinstalace - silnoproud		MĚŘÍTKO 1:50
VÝKRES	Půdorys 1.P.P. - plynová kotelna		ČÍSLO VÝKRESU E3