



Váš dopis zn.: P16610016441
ze dne: 3. 3. 2016
Naše značka: O16610037752/OTPCLI/Ma
Vyřizuje: **Matějková Jana**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 14. 3. 2016

Statutární město Liberec
Pan Vašina
náměstí Dr. E. Beneše 1/1
46059 Liberec 1

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Liberec, Oprava havarijního stavu koryta Jizerského potoka u tenisového klubu
Účel vyjádření:	Vyjádření k PD – předložená situace - DPS
Zájmové území:	Okres: Liberec
	Obec: Liberec
	Část obce, ulice, č. p.: Liberec, ul. Fibichova
	Katastrální území, parcelní číslo: Liberec, ppč. 2851/1, 2851/4, 2855/16
Žadatel:	Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru, pan Vašina
Adresa, tel., e-mail	485243458, vasina.leos@magistrat.liberec.cz
Investor:	Statutární město Liberec
Projektant:	Snowplan. Spol. s.r.o., Ing. Petr Kořínek
Vodohospodářská stavba	NE
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem stavby je oprava stávajícího otevřeného koryta Jizerského potoka a osazení česlí na vtoku do stávajícího zatrubnění.

S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci

souhlasíme.

Jelikož jsou zákresy zařízení provozovaných společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. pouze orientační, požadujeme dodržení následujících podmínek:

Podle § 23 písm. a), b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a), b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí.


- 1 Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 14 dní předem. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz. V případě, že nelze vytyčit, bude určení trasy provedeno ručně kopanými sondami.
- 2 Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě SČVK, a. s. před poškozením v průběhu prací.
- 3 Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. **Zemní práce zde budou prováděny ručně bez použití mechanizace. V ochranném pásmu nebudou stavby trvalého charakteru.**
- 4 Veškeré armatury na vodovodních řadech a poklopy kanalizačních šachet musí být vyzvednuty do nivelety nových povrchů.
- 5 Všechny rámy poklopů kanalizačních šachet musí být zajištěny vysokopevnostní maltou proti bočnímu posunutí.
- 6 Upozorňujeme na výust' – dešťové odlehčení, která se nachází pod tenisovým klubem.
- 7 **Bude dodrženo min. krytí.**
- 8 Před záhozem bude provedena kontrola míst střetů s naším zařízením a dodržení ochranných pásem. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního deníku.
- 9 **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
- 10 Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- 11 **Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.**
- 12 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

vodárenský provoz - středisko Liberec - Daniela Naske, 482 416 726
kanalizační provoz – středisko Liberec - Ivana Hübnerová, 482 416 724

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

171



Jana Matějková
referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: OTPČ Liberec
Příloha: Situace z PD