



ZMĚKČOVACÍ FILTR
MONTÁŽNÍ BLOK S OBTOKEM
PROPOJOVACÍ HADICE
PE SOLNÁ NÁDOBA
ZMĚKČOVACÍHO FILTRU

- K – KULOVÝ KOHOUT
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
- F – FILTR
- PV – POJISTNÝ VENTIL
- M – MANOMETR
- T – TEPLOMĚR
- OV P – OVZDUŠNOVACÍ VENTIL POTRUBNÍ
- VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- PONORNÉ ČIDLO, NÁVAREK G3/4"
- PŘÍLOŽNÉ ČIDLO
- MANOMETROVÝ ZKUŠEBNÍ KOHOUT PRO ŠROUBENÍ M20x1.5

ZÁSOBNÍ NÁDRŽ CHEMIKÁLÍ
50 LITRŮ PRO DAVKOVACÍ ČERPADLO

Topný systém zůstane teplovodní s teplotním spádem 80/60°C. Nové rozvody topné vody budou z ocelového potrubí, vedeny na konzolách a budou tepelně izolovány.

Jsou-li v PD uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifikace označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotovitel umožňuje v souladu s §44, zákona č. 137/2008 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

VARIOMAT VS 2-1/60/1500 – ČERPADLOVÝ AUTOMAT

DOTYKOVÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX
NG50/6, 50 litrů, PN 6
PRŮMĚR 409 mm, VÝŠKA 493 mm, DN20
KUL. KOHOUT MK3/4

ING. ROMAN CHLÁDEK Humpolec 106/3, 460 01 Liberec		tel: 604 207 449 E-mail: energie@phnhy.cz	
PROJEKTANT	ing. Roman Chládek		
INVESTOR	Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec		
STAVBA	Modernizace plynové kotelny Botanické zahrady Botanická zahrada Liberec Purkyňova 630/1, Liberec		
PROJESE	Mar	VÝKRES	PID Schema zapojení kotelny
STUPEŇ	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	MĚŘÍTKO	Bez měřítka
DATUM		08.2016	
		Mar 1	