


SITUAČNÍ SCHÉMA

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant čísel		Číslo vypracoval	Číslo kontroloval	
Jaromír Bednář		Renata Bednářová	Jaromír Bednář	
Místo: Liberec		Stavěbní úřad: Liberec		Stupeň
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 46001 Liberec		Datum		DPS
Adresa: BUDOVA SKLADU, MÁCHOVA ULICE ppč. 300/1, k.ú. HORNÍ RŮŽODOL D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE		Číslo zakázky		03.2017
Příloha č. 1 : 50		Měřítko		Výšek č.
		Příloha č.		E-04
Příloha: PŮDORYS 1.NP - SEKCE 1				

legenda místností

ČM	POPIS MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	PLOCHA
101	SKLAD 1	beton	cehlík	plech kazety	S.V. 4900	313,6
102	SKLAD 2	beton	cehlík	plech kazety	S.V. 4900	313,9
103	SKLAD 3	beton	cehlík	dřev. desky	S.V. 5000 pod příkladem	567,8

LEGENDA ELEKTRO:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- ZÁSUVKY NA POVRCH, 16A/230V, IP44
- 3f ZÁSUVKY NA POVRCH, 16A/400V, IP44

POPIS SVÍTIDEL - VIZ VÝKAZ VÝMĚR, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY