



DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE DOPLNĚNY:

- PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
- JISTIČ FA-A (25A/3/B)
- JISTIČ FA22 (32A/3/B)
- PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI1 (25A/0,03/4)

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 46001 Liberec		Datum	03.2017
Akce: BUDOVA SKLADŮ, MÁCHOVA ULICE ppč. 300/1, k.ú. HORNÍ RŮŽODOL D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE		Číslo zakázky	024-17-3
		Měřítko	Výtisk č.
		Příloha č.	
Příloha: ROZVADĚČ V&J R-VJ1 - DÍLNÝ		E-15	