



SITUAČNÍ SCHÉMA

legenda místností

Č.č.	POPIS MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	STROP	PODZÁKLANKA	PLŠCHA
207	NÁKLADNÍ VÝTAH	beton	omítka	omítka	...	9,9
208	SKLADOVÝ PROSTOR 2	beton	omítka	omítka	...	107,8
251	SCHODIŠTĚ	beton	omítka	prefa panel	železný strop	8,5
252	PODEŠTA	beton	omítka	prefa panel	železný strop	51,6
253	SKLAD 1	beton	omítka	prefa panel	železný strop	84,8
254	SKLAD 2	beton	omítka	prefa panel	železný strop	11,3
255	SKLAD 3	beton	omítka	prefa panel	železný strop	204,8

LEGENDA ELEKTRO:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- PRÉPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ, 10A/230V, NA POVRCH, IP44
- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
- ZASUVKY NA POVRCH, 16A/230V, IP44

POPIS SVÍTEL – VÍZ VÝKAZ VÝMĚR, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant část		Část vypracoval	Část kontroloval	
Jaromír Bednář		Ranata Bednářová	Jaromír Bednář	
Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec		Stupeň	DPS
Objednatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 46001 Liberec		Datum		03.2017
Adresa: BUDOVA SKLADŮ, MÁCHOVA ULICE pp.č. 300/1, k.ú. HORNÍ RŮŽODOL D.1.4 TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.g ELEKTROINSTALACE		Číslo zakázky		024-17-3
Příloha: PŮDORYS 2.NP - SEKCE 3		Měřítko		Výšek č.
		1 : 50		
		Příloha č.		E-08