


# TYPOVÝ PLASTOVÝ ELEKTROINSTALAČNÍ PILÍŘ, V HORNÍ ČÁSTI INSTALOVÁNA VÝZBROJ DLE VÝKRESU

- Přívod:  
 Vývody:  
 Provedení:  
 Barva:  
 Prostedí:  
 Krytí :

spodem  
 spodem  
 volně stojící pilíř  
 pravé, vybavené FAB zámkem  
 šedá  
 prostory nebezpečné (venkovní)  
 IP 55/20
- Vývody nesmazatelně a nezaměnitelně popsat

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S  
 OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ  
 OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Autorizační razítko		Investor		Projekční kancelář	
		Statutární město Liberec Nám. Dr.E.Beneše 1 460 59 Liberec		<div><div>B E D N Á Ř elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div></div>	
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval		Stupeň	DUR + DZS
Ing. Radovan Novotný	Jaromír Bednář	Jaromír Bednář		Ev. číslo	076-16-25
Akce	Výměna povrchu umělého hřiště a realizace umělého osvětlení ZŠ Barviřská			Formát	2 A4
				Datum	05.2016
				Měřitko	
				Číslo paré	Číslo výkresu
Část					
Výkres					
ROZVADĚČ OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ		03			