

LIBERECKÁ IS

tel/fax: +420 485 243 031

e-mail: yman@is.liberec.cz

IČO: 254 501 31

DIČ: CZ254 501 31

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III



TECHNICKÁ UNIVERZITA
V LIBERCI

Studentská 2, 461 17 Liberec 1

tel.: +420 485 351 111

zastoupená pro vedení technické dokumentace
metalické a optické sítě společností
Liberecká IS, a.s.

Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou a.s.
Mrštíkova 3
461 71 Liberec

NAŠE ZNAČKA
1520/2016

VYŘIZUJE:
Vítová
Tel: 485 243 033

V LIBERCI DNE:
25.7.2016

VĚC: Vyjádření o existenci podzemních a nadzemních sítí a zařízení

Dobrý den.

s akcí „**Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec**“ na pozemku ppč. 489, 486/3, 484/2, 485/2 a v přilehlém okolí, v k.ú. Horní Hanychov

souhlasíme.

V částech zájmového území plánované akce se **nachází** stávající podzemní a nadzemní vedení metalické a optické metropolitní sítě v majetku a správě společnosti Liberecká IS, a.s. a Technické univerzity v Liberci, proto je nutné postupovat dle požadavků uvedených v příloze Soupis požadavků k vyjádření MAN.

Příloha: 1x příloha Soupis požadavků k vyjádření MAN
1x snímek mapy se zákresem sítě (hnědá linie)

Doba platnosti vyjádření je 12 měsíců od data jeho vydání
Ochranné pásmo je 0,6 m na každou stranu od vytyčené osy trasy vedení

Liberecká IS, a.s.
Mrštíkova 3
461 71 LIBEREC III
IČ 25450131, DIČ CZ25450131

Petra Vítová
Úsek MAN, Liberecká IS, a.s.

Poznámka: Náklady s vydáním vyjádření k existenci sítí, jež jsou v majetku a provozu společnosti Liberecká IS, a.s., jsou způsobilé dle platného ceníku uvedeného na internetové adrese www.libereckais.cz



Soupis požadavků k vyjádření MAN

Soupis požadavků na prováděné práce:

1. Zhotovitel musí zahájení prací písemně oznámit správci sítě (kontakt a adresa) a to minimálně 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel musí zajistit vytyčení trasy vedení v terénu a to u společnosti HOUDEK s.r.o., tel.: 482 771 352, email: info@houdeksro.cz.
3. Při odhalení vedení ve vlastnictví SML a TUL musí zhotovitel neprodleně informovat správce sítě MAN. Před záhozem obnažené sítě je zhotovitel povinen pozvat správce sítě MAN ke kontrole zařízení. Výzvu ke kontrole zhotovitel doručí nejméně tři dny před zakrytím sítě na tel. 485 243 555, nebo e-mail help@libereckais.cz. Při nedodržení stanovené podmínky má ochrana sítě právo požadovat znovuodhalení zařízení na náklady zhotovitele a úhradu nákladů spojených se zajištěním stavu sítě.
4. Veškerá poškození zařízení ve vlastnictví SML a TUL je zhotovitel prací povinen neprodleně ohlásit správci sítě na telefon 485 243 555. Náklady spojené s opravou sítě nese zhotovitel prací.
5. Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6133 (Zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 601/2006 Sb.
6. Při záhozu musí být ochranné trubky a optické a metalické kabely řádně zapískovány, zemina hutněna po vrstvách a provedena ochrana proti mechanickému poškození.
7. Ukončení stavby musí být neprodleně nahlášeno správci sítě. O provedení prací bude sepsán předávací protokol.

V Liberci: 25.7.2016

Liberecká IS, a.s.
Mrštíkova 3 ⑧
461 71 LIBEREC III
IČ 25450131, DIČ CZ25450131

za Libereckou IS, a.s.
a Technickou univerzitu v Liberci

Petra Vítová
Úsek MAN, Liberecká IS, a.s.

48/2

48/3

485/4

485/3

485/2

484/3

486/4

484/2

486/3

485/1

483/5

484/1

486/1

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
IČ 25450131, DIČ CZ25450131

V zájmovém území se nacházejí zařízení optické metropolitní sítě v naší správě. Zákres je pouze orientační a před zahájením stavební činnosti je nutné jejich vytýčení.

Doba platnosti vyjádření je 12 měsíců od data jeho vydání.

V Liberci, dne: 25-07-2016

podpis