



# DISTRIBUCE

Ing. Ladislav Fuchs  
Wintrova 486 / 14  
460 01 LIBEREC 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE

1084433761

Ivo Hochman / 840 840 840

Liberec 18. 04. 2016

## Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení.

Vážený pane inženýre,

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 15. 04. 2016, v které nás žádáte o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu: **Liberec – Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - ul. Horská - chodník - SO 101 – zpevněné plochy, SO – 102 - odvodňovací příkop, SO - 401 veřejné osvětlení na pozemcích p. č. 843 / 1, p. č. 594 / 13, p. č. 590 / 1 a p. č. 591 v katastrálním území Ruprechtice** (dále jen stavba), jejímž investorem je Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše, 460 59, Liberec 1.

**Souhlasíme** s vydáním stavebního povolení na předmětnou stavbu.

V místě výstavby předmětné stavby se nachází energetické zařízení (Podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458 / 2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, PNE 34 1050, ČSN 33 20 00-5-52 a ČSN EN 50423-1 a nadzemní volné vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno pouze technickými normami zejména PNE 33 3302.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky **činí 1 m** po obou stranách krajního kabelu.

V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458 / 2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezesbýtku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>.

Při výstavbě předmětné stavby musí být dodrženy vzdálenosti křížení a souběhu dle ČSN 73 6005 (platí pro veškeré inženýrské sítě), přičemž dodržení zájmového území dle uvedené ČSN požadujeme i v místech, kde není kabelové vedení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. zatím uloženo.

Před zahájením zemních prací na výše uvedenou stavbu je nutno provést sondy ohledně uložení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840,  
Linka pro hlášení poruch: 840 850 860 | e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Upozorňujeme na mělké ukládání podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. dle podnikové normy navazující na ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000 - 5 - 52, kde hloubka kabelů může být mimo silnici již od 0,35m.

Při záhozu musí být obnoveno pískové lože a zákryt kabelové trasy pokud dojde k jeho odkrytí.

Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.

S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.

Před pokládkou konečných vrstev v rámci předmětné stavby v místě střetu s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zaměstnanci ČDS, s.r.o. oblasti Liberec překontrolováno nepoškození stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. vč. dodržení odstupových vzdáleností obrub, stožárů veřejného osvětlení od předmětného podzemního kabelového vedení se zápisem do montážního deníku stavby.

Upozorňujeme, že bez splnění této podmínky neposkytneme kladné stanovisko s uvedením stavby do provozu.

Písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá dodavatel stavby před jejím zahájením na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem (info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.

Při realizaci předmětné stavby požadujeme dodržet podmínky uděleného souhlasu v ochranných pásmech podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. LB / 366 / 16 / OP ze dne 18. 04. 2016.

Umístění stožárů veřejného osvětlení požadujeme od podpěrných bodů stávajícího nadzemního izolovaného a volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. realizovat v takové vzdálenosti, aby při případném pádu stožárů veřejného osvětlení bylo vyloučeno poškození stávajícího nadzemního volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.

Umístění podzemních kabelů veřejného osvětlení a podzemních kabelů clonového nasvícení přechodů požadujeme od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního izolovaného a volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. realizovat ve vzdálenosti **min. 1 m**.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu v souladu s § 93, Zákona č. 458 / 2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech téhož zákona.

Toto vyjádření je platné 12 měsíců od 18. 04. 2016 a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě dalších dotazů nás prosím telefonicky kontaktujte na Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a.s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 208

Ing. Vladimír Koten  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku  
ČEZ Distribuce, a. s.

#### Přílohy

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení