


STŘECHA



LEGENDA	
	KABELY SVĚTELNÝCH OKRUHŮ CYKY O PRŮŘEZU VODIČŮ 1,5 mm
	KABELY ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ CYKY O PRŮŘEZU VODIČŮ 2,5 mm
	OSTATNÍ KABELY
	LED SVÍTIDLA - TYPY VIZ LEGENDA SVÍTIDEL
	JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ KOLÉBKOVÝ 10A/250V, řazení 1, IP44, NA POVRCH
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/250V, IP44, NA POVRCH
	ZÁSUVKA 3+N+PE/16A/400V, IP44, NA POVRCH
	EP SBĚRNICE HLAVNÍHO POSPOJENÍ OBJEKTU
	R1.1 STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VZT V 1.PP
	RA+VZ1 NOVÝ ROZVADĚČ MaR PRO VZT
	RP3 CHLADÍCÍ JEDNOTKA 1,5kV/230V - JIŠTĚNÍ C16A/1

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ČSN EN 12464-1 - KAPITOLA 5.3 HODNOTY Em, UGRL, Uo, Ra					PROSTORY ČSN 332000
3.01	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	41,32	5,29,5	300 lx	22	0,6	80	NORMÁLNÍ

LEGENDA SVÍTIDEL			
Index	Výrobce	Název výrobku	Instalovaný příkon
I	ESAGONO	INNOVA LONG OPALÉ 108W 15.500lm 4000K, IP67, OPALOVÝ DIFUZOR - CELE TĚLO, životnost 50.000hod L80B20, záruka 5 let	20 W
HH	ESAGONO	INNOVA SP OPALÉ 40W 5.808lm 4000K, IP67, OPALOVÝ DIFUZOR - CELE TĚLO, životnost 50.000hod L80B20, záruka 5 let	40 W

POZNÁMKA:

- ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ DLE ČSN EN 61293: - 3+PEN stř. 50Hz,400V/TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLŇOVACÍM POSPOJENÍM
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 A ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
 - NORMÁLNÍ - CHODBY, SCHODIŠTĚ,
 - NORMÁLNÍ SE ZÓNAMI - SPRCHY, KOUPELNY A UMÍVACÍ PROSTOR
 - ZVLÁŠT NEBEZPEČNÉ - VENKOVNÍ PROSTORY A KYCHYNĚ
- NOVÉ SILNOPROUDÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY NA POVRCHU V PVC VKLÁDACÍCH ŽLABECH
- NA SBĚRNICI EP BUDE PŘIPOJENY VODIČEM CYA 4 zž VODIVÉ ČÁSTI VZT ZAŘÍZENÍ
- SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TAKÉ TECHNICKÁ ZPRÁVA Z DOPLŇUJÍCÍMI INFORMACEMI O ROZVODECH



PROJEKTOVÝ
ATELIER
D A V I D

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



W=V

PROJEKTANT

BUDŮŠINSKÁ 2539, 470 06 ČESKÁ LIPA, TEL:+420 608 024 967, wproj@volny.cz

AKCE :
ZŠ ŠVERMOVA LIBEREC – STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

ZADAVATEL :	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, 460 59 LIBEREC 1	ZAK. ČÍSLO:	D/16-079-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	11/2017
VYPRACOVAL:	ING. VLACH	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. VLACH	MĚŘÍTKO:	4A4

PŘÍLOHA:
SO701 - ZŠ ŠVERMOVA - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY,
BLESKOSVODOVÁ SOUSTAVA
Půdorys střecha - rozvody silnoprouté - stavební

D1.7.-06