

POZNÁMKA


- TYPY A PRŮŘEZY KABELŮ VIZ. VÝKRES ROZVODNICE
- ROZVÁDĚČ R2 BUDE NAPOJEN Z ROZVÁDĚČ TERASY RN, DO ROZVÁDĚČE BUDE ISNTALOVÁN JISTIČ B40A/3. NAPOJEN BUDE KABELE CYKY-J 5x10.
- OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ JE Z MÍST URČENÝCH ZÁSTUPCEM INVESTORA
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA BUDOU DEMONTOVÁNA, REPASOVÁNA A OPĚT INSTALOVÁNA
- VÝŠKA ZÁSUVEK 30cm, VÝŠKA VYPÍNAČŮ 120cm NAD PODLAHOU
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A VÝŠKA INSTALACE PARAPETNÍHO KANÁLU, JE NUTNÉ V PRŮBĚHU STAVBY KONZULTOVAT S INVESTOREM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE~50Hz,230V/TN-C-S
3NPE~50Hz,400V/TN-C-S
3PEN~50Hz,400V/TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, DOPLNĚNÁ O PRVKY RCD.

LEGENDA

- Stávající nástěnné svítidlo, demontována a opětovně instalováno
- Stávající stropní lustr, demontován a opětovně instalován
- Stávající nouzové osvětlení piktogramem, demontován a opětovně instalován
- Nouzové osvětlení piktogramem hasící přístroj, 8W, 1h
- Nouzové osvětlení antipanic, Pluraluce LED, s optikou Largaluce, přisazené
- Přepínač seriový, zapuštěný, řaz.5, 10A, 230V
- Přepínač dvojité střídaný, zapuštěný, řaz.6+6, 10A, 230V
- 2x zásuvka jednonásobná, 2x 2L+PE(kolík), 16A, 230V (dvojrámeček)
- 4x zásuvka jednonásobná, 4x 2L+PE(kolík), 16A, 230V (čtyřrámeček)
- Stávající rozváděč
- Rozváděč terasy
- Nový rozváděč malého sálu
- Čidlo EPS – bude zkaryto proti poškození

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	 <div>Hadkovická 52 460 06 Liberec 6 tel.: 485 104 959 fax: 485 148 390 lprojekt@lprojekt.eu</div>	
Miroslav Gatter	Miroslav Gatter	Jan Hlásný		
Místo: Liberec – Lidové sady		Stavební úřad: Liberec		
Objednatel: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace				
Akce:			Formáty:	4 A4
Oprava přísálí v Lidových sadech			Datum:	07/2015
			Měřítko:	1:50
			Číslo zakázky:	749–15
Příloha: Půdorys malý sál – elektroinstalace			Stupeň:	č. výkresu:
			DPS	D1.4.2