TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.N.P.

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	VÝŠ. VOL. [mm]	POZNÁMKY
ST	SKUPINA OBVODOVÝCH	P+ST	VYSKOVÁ VÝŠKA OD KCE/KÁ	OMÍTKOVÁ MAĎ. MIN. 5CM	OMÍTKOVÁ MAĎ. MIN. 5CM	3000	OST. / OMÍTKOVÁ MAĎ. MIN. 5cm



POZNÁMKA:

KOMPLETNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ VZDUCHOTECHNIKY BUDE TEPELNĚ A HLUKOVĚ IZOLOVÁNO, A TO MINERÁLNÍ PLSTÍ TL.40MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOOU AL FOLÍÍ
VIDITELNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ V KUCHYNI A V ZÁZEMÍ KUCHYNĚ BUDE OPATŘENO BÍLÝM NÁSTŘIKEM RAL 9001

TEPELNĚ IZOLOVANÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ TL.40MM S AI FÓLIÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, ateliersdavid@ateliersdavid.cz

PROJEKTANT

tel:484845571
fax:484845570
info@topklima.cz
Mrštíkova 399/2a, 46001 Liberec 3

AKCE :

ZŠ ŠVERMOVA - ÚPRAVA KUCHYNĚ

ZADAVATEL :	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, LIBEREC 1	ZAK. ČÍSLO:	D16-079-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. LADISLAV DAVID	DATUM:	11/2017
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ KOVÁŘ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. JIŘÍ KOVÁŘ	MĚŘÍTKO:	1:50
PŘÍLOHA: D1.4.4 - Vzduchotechnika Střecha- výřez		Č. PŘÍLOHY: 103	PARÉ: